



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

20.12.2025 — 19.01.2026

Характеристики
средств измерения:

УК "Жилье",
ул. Островского д. 84.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 4015726
Версия ПО 37.4

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	65,5	54,9	145,547	-	145,547	4,80	4,47	1,550	-	1,550	24,00
21.12.2025	65,3	54,5	145,242	-	145,242	4,80	4,45	1,554	-	1,554	24,00
22.12.2025	65,6	55,0	147,516	-	147,516	4,83	4,48	1,556	-	1,556	24,00
23.12.2025	65,1	54,8	147,516	-	147,516	4,91	4,54	1,522	-	1,522	24,00
24.12.2025	69,4	57,5	147,328	-	147,328	4,84	4,50	1,760	-	1,760	24,00
25.12.2025	72,7	59,7	147,078	-	147,078	4,78	4,45	1,902	-	1,902	24,00
26.12.2025	69,6	57,6	147,633	-	147,633	4,99	4,58	1,770	-	1,770	24,00
27.12.2025	67,3	56,0	147,898	-	147,898	4,94	4,58	1,673	-	1,673	24,00
28.12.2025	66,9	55,8	147,914	-	147,914	5,01	4,61	1,645	-	1,645	24,00
29.12.2025	67,2	56,0	148,031	-	148,031	4,96	4,59	1,655	-	1,655	24,00
30.12.2025	67,3	56,2	148,039	-	148,039	5,06	4,65	1,646	-	1,646	24,00
31.12.2025	67,2	56,1	148,164	-	148,164	4,96	4,58	1,635	-	1,635	24,00
01.01.2026	66,9	56,0	148,258	-	148,258	5,04	4,65	1,626	-	1,626	24,00
02.01.2026	66,9	55,7	147,891	-	147,891	4,98	4,59	1,654	-	1,654	24,00
03.01.2026	66,6	55,3	146,664	-	146,664	5,03	4,64	1,670	-	1,670	24,00
04.01.2026	67,0	55,5	146,641	-	146,641	4,92	4,56	1,675	-	1,675	24,00
05.01.2026	67,3	56,0	147,102	-	147,102	4,97	4,61	1,661	-	1,661	24,00
06.01.2026	66,3	55,4	147,266	-	147,266	4,91	4,55	1,607	-	1,607	24,00
07.01.2026	58,8	49,5	143,117	-	143,117	4,63	4,30	1,333	-	1,333	24,00
08.01.2026	64,4	53,7	142,836	-	142,836	4,83	4,46	1,533	-	1,533	24,00
09.01.2026	64,4	53,7	142,766	-	142,766	4,76	4,45	1,527	-	1,527	24,00
10.01.2026	64,0	53,3	142,852	-	142,852	4,84	4,50	1,518	-	1,518	24,00
11.01.2026	64,0	53,4	142,852	-	142,852	4,71	4,40	1,519	-	1,519	24,00
12.01.2026	62,7	52,5	142,914	-	142,914	4,81	4,47	1,461	-	1,461	24,00
13.01.2026	61,2	51,4	142,836	-	142,836	4,71	4,40	1,398	-	1,398	24,00
14.01.2026	62,5	52,2	142,508	-	142,508	4,79	4,45	1,459	-	1,459	24,00
15.01.2026	66,1	54,8	142,375	-	142,375	4,85	4,48	1,614	-	1,614	24,00
16.01.2026	69,6	57,1	142,398	-	142,398	4,73	4,40	1,779	-	1,779	24,00
17.01.2026	70,9	57,8	142,367	-	142,367	4,70	4,38	1,864	-	1,864	24,00
18.01.2026	70,3	57,4	142,297	-	142,297	4,73	4,43	1,832	-	1,832	24,00
19.01.2026	66,7	55,0	142,508	-	142,508	4,78	4,45	1,664	-	1,664	24,00
Итого	66,3	55,2	4506,352	-	4506,352	4,86	4,50	50,261	-	50,261	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	121571,320	-	-	21719,00
20.01.2026 00:00	126077,672	-	-	22463,00
	4506,352	-	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

50,261 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.01.2026 09:47:55