



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

20.12.2025 — 19.01.2026

Характеристики
средств измерения:

УК "Жилье",
ул. Островского д. 88.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 5575642
Версия ПО 015-02.052-
03.30

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	64,0	44,3	39,570	-	39,570	4,54	4,27	0,778	-	0,778	24,00
21.12.2025	63,7	44,0	39,484	-	39,484	4,49	4,23	0,780	-	0,780	24,00
22.12.2025	64,1	44,5	40,055	-	40,055	4,53	4,34	0,783	-	0,783	24,00
23.12.2025	63,6	44,6	40,055	-	40,055	4,53	4,39	0,760	-	0,760	24,00
24.12.2025	67,7	45,9	39,836	-	39,836	4,59	4,33	0,867	-	0,867	24,00
25.12.2025	70,9	47,3	39,629	-	39,629	4,49	4,30	0,936	-	0,936	24,00
26.12.2025	68,0	45,8	39,902	-	39,902	4,58	4,34	0,881	-	0,881	24,00
27.12.2025	65,8	44,8	40,039	-	40,039	4,58	4,37	0,839	-	0,839	24,00
28.12.2025	65,4	44,7	40,004	-	40,004	4,61	4,38	0,826	-	0,826	24,00
29.12.2025	65,7	45,2	40,031	-	40,031	4,66	4,33	0,820	-	0,820	24,00
30.12.2025	65,7	45,4	40,000	-	40,000	4,58	4,37	0,812	-	0,812	24,00
31.12.2025	65,6	45,4	40,059	-	40,059	4,59	4,41	0,811	-	0,811	24,00
01.01.2026	65,4	45,2	40,059	-	40,059	4,63	4,46	0,809	-	0,809	24,00
02.01.2026	65,3	45,0	39,961	-	39,961	4,62	4,38	0,814	-	0,814	24,00
03.01.2026	65,1	44,3	39,660	-	39,660	4,60	4,40	0,822	-	0,822	24,00
04.01.2026	65,4	44,5	39,660	-	39,660	4,65	4,39	0,827	-	0,827	24,00
05.01.2026	65,7	45,0	39,660	-	39,660	4,60	4,39	0,818	-	0,818	24,00
06.01.2026	64,8	44,9	39,711	-	39,711	4,61	4,30	0,791	-	0,791	24,00
07.01.2026	57,5	40,5	39,020	-	39,020	4,28	4,07	0,660	-	0,660	24,00
08.01.2026	62,9	43,4	38,734	-	38,734	4,50	4,23	0,754	-	0,754	24,00
09.01.2026	62,8	43,5	38,680	-	38,680	4,54	4,27	0,745	-	0,745	24,00
10.01.2026	62,4	43,2	38,746	-	38,746	4,51	4,25	0,745	-	0,745	24,00
11.01.2026	62,5	43,2	38,719	-	38,719	4,47	4,23	0,746	-	0,746	24,00
12.01.2026	61,2	42,8	38,781	-	38,781	4,47	4,24	0,715	-	0,715	24,00
13.01.2026	59,7	42,0	38,867	-	38,867	4,57	4,18	0,687	-	0,687	24,00
14.01.2026	60,9	42,5	38,723	-	38,723	4,51	4,25	0,713	-	0,713	24,00
15.01.2026	64,4	44,0	38,500	-	38,500	4,51	4,26	0,784	-	0,784	24,00
16.01.2026	67,7	45,3	38,309	-	38,309	4,48	4,24	0,859	-	0,859	24,00
17.01.2026	69,0	45,5	38,211	-	38,211	4,33	4,22	0,898	-	0,898	24,00
18.01.2026	68,4	45,1	38,215	-	38,215	4,44	4,28	0,893	-	0,893	24,00
19.01.2026	65,0	43,7	38,422	-	38,422	4,43	4,22	0,820	-	0,820	24,00
Итого	64,7	44,4	1219,301	-	1219,301	4,53	4,30	24,792	-	24,792	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	45009,711	-	-	16717,00
20.01.2026 00:00	46229,012	-	-	17461,00
	1219,301	-	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

24,792 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.01.2026 09:49:21