



20.12.2025 — 19.01.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Садовое кольцо д. 319/2.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DA734
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	65,2	58,2	121,651	122,429	-0,778	0,850	-	0,850	24,00
21.12.2025	64,7	57,7	122,194	122,791	-0,596	0,852	-	0,852	24,00
22.12.2025	64,9	58,2	125,538	126,206	-0,668	0,838	-	0,838	24,00
23.12.2025	65,2	58,6	127,789	128,567	-0,778	0,840	-	0,840	24,00
24.12.2025	65,6	58,5	121,209	121,970	-0,761	0,863	-	0,863	24,00
25.12.2025	67,3	59,1	111,669	112,407	-0,737	0,914	-	0,914	24,00
26.12.2025	67,2	58,9	113,773	114,392	-0,618	0,935	-	0,935	24,00
27.12.2025	66,4	58,9	121,796	122,406	-0,611	0,920	-	0,920	24,00
28.12.2025	66,6	59,1	123,913	124,522	-0,609	0,925	-	0,925	24,00
29.12.2025	67,0	59,5	124,496	125,228	-0,733	0,923	-	0,923	24,00
30.12.2025	67,3	60,0	124,946	125,764	-0,818	0,918	-	0,918	24,00
31.12.2025	67,1	60,0	128,678	129,497	-0,819	0,915	-	0,915	24,00
01.01.2026	67,4	60,3	128,522	129,390	-0,868	0,916	-	0,916	24,00
02.01.2026	67,2	60,1	130,581	131,441	-0,860	0,931	-	0,931	24,00
03.01.2026	66,3	59,3	131,163	131,958	-0,795	0,925	-	0,925	24,00
04.01.2026	66,3	59,3	132,322	132,969	-0,647	0,927	-	0,927	24,00
05.01.2026	66,8	59,8	132,586	133,271	-0,685	0,932	-	0,932	24,00
06.01.2026	66,3	59,4	130,799	131,584	-0,785	0,904	-	0,904	24,00
07.01.2026	62,5	55,2	110,556	110,952	-0,396	0,784	-	0,784	24,00
08.01.2026	64,9	57,9	121,804	122,422	-0,618	0,850	-	0,850	24,00
09.01.2026	64,9	58,0	121,989	122,657	-0,668	0,847	-	0,847	24,00
10.01.2026	64,8	57,8	122,271	122,936	-0,665	0,855	-	0,855	24,00
11.01.2026	64,6	57,7	123,379	123,988	-0,609	0,858	-	0,858	24,00
12.01.2026	64,8	57,8	122,922	123,579	-0,657	0,857	-	0,857	24,00
13.01.2026	65,0	57,9	122,753	123,480	-0,728	0,868	-	0,868	24,00
14.01.2026	65,1	58,0	122,701	123,437	-0,737	0,867	-	0,867	24,00
15.01.2026	65,7	58,4	120,802	121,532	-0,730	0,878	-	0,878	24,00
16.01.2026	69,3	61,0	119,556	120,460	-0,905	0,984	-	0,984	24,00
17.01.2026	70,7	62,5	125,432	126,440	-1,008	1,029	-	1,029	24,00
18.01.2026	69,8	61,7	126,498	127,416	-0,918	1,025	-	1,025	24,00
19.01.2026	67,2	59,8	131,476	132,298	-0,821	0,965	-	0,965	24,00
Итого	66,3	59,0	3845,763	3868,390	-22,627	27,894	-	27,894	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	41826,117	40246,844	-	11118,58
20.01.2026 00:00	45671,883	44115,234	-	11862,58
	3845,766	3868,391	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

27,894 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: