



20.12.2025 — 19.01.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Tхв = 5,0 °C

УК "Жилье",
ул. Свердлова д. 46.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 5299659
Версия ПО 015-01.060-
01.50

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	65,9	57,1	71,805	-	71,805	4,88	4,76	0,634	-	0,634	24,00
21.12.2025	65,6	56,8	71,619	-	71,619	4,90	4,79	0,635	-	0,635	24,00
22.12.2025	66,0	57,2	72,715	-	72,715	4,92	4,79	0,638	-	0,638	24,00
23.12.2025	65,5	56,9	72,766	-	72,766	4,98	4,85	0,624	-	0,624	24,00
24.12.2025	70,0	59,8	72,645	-	72,645	4,94	4,83	0,738	-	0,738	24,00
25.12.2025	73,1	62,2	71,098	-	71,098	4,84	4,74	0,778	-	0,778	24,00
26.12.2025	69,9	59,6	69,840	-	69,840	4,97	4,86	0,720	-	0,720	24,00
27.12.2025	67,7	57,9	69,963	-	69,963	4,99	4,89	0,683	-	0,683	24,00
28.12.2025	67,3	57,7	69,959	-	69,959	5,02	4,92	0,670	-	0,670	24,00
29.12.2025	67,6	58,1	69,949	-	69,949	5,04	4,93	0,664	-	0,664	24,00
30.12.2025	67,7	58,2	69,953	-	69,953	4,98	4,88	0,661	-	0,661	24,00
31.12.2025	67,6	58,2	69,971	-	69,971	5,04	4,93	0,656	-	0,656	24,00
01.01.2026	67,3	58,1	70,020	-	70,020	4,98	4,89	0,649	-	0,649	24,00
02.01.2026	67,3	57,9	69,842	-	69,842	4,95	4,85	0,658	-	0,658	24,00
03.01.2026	67,0	57,4	69,262	-	69,262	4,97	4,88	0,668	-	0,668	24,00
04.01.2026	67,4	57,7	69,289	-	69,289	4,98	4,89	0,666	-	0,666	24,00
05.01.2026	67,7	58,3	69,312	-	69,312	4,96	4,86	0,652	-	0,652	24,00
06.01.2026	66,7	57,5	69,336	-	69,336	4,90	4,80	0,638	-	0,638	24,00
07.01.2026	59,1	51,3	67,504	-	67,504	4,87	4,76	0,527	-	0,527	24,00
08.01.2026	64,8	55,7	67,230	-	67,230	4,83	4,74	0,611	-	0,611	24,00
09.01.2026	64,8	55,6	67,219	-	67,219	4,90	4,81	0,617	-	0,617	24,00
10.01.2026	64,4	55,2	67,277	-	67,277	4,82	4,75	0,614	-	0,614	24,00
11.01.2026	64,4	55,4	67,262	-	67,262	4,83	4,75	0,610	-	0,610	24,00
12.01.2026	63,1	54,5	67,330	-	67,330	4,91	4,81	0,580	-	0,580	24,00
13.01.2026	61,6	53,2	67,334	-	67,334	4,91	4,82	0,562	-	0,562	24,00
14.01.2026	62,9	54,2	67,188	-	67,188	4,86	4,78	0,581	-	0,581	24,00
15.01.2026	66,6	56,9	67,051	-	67,051	4,84	4,76	0,646	-	0,646	24,00
16.01.2026	70,1	59,5	66,943	-	66,943	4,79	4,72	0,710	-	0,710	24,00
17.01.2026	71,3	60,3	66,881	-	66,881	4,79	4,72	0,740	-	0,740	24,00
18.01.2026	70,7	59,8	66,883	-	66,883	4,81	4,73	0,728	-	0,728	24,00
19.01.2026	67,1	57,4	67,000	-	67,000	4,78	4,70	0,652	-	0,652	24,00
Итого	66,7	57,3	2142,443	-	2142,443	4,91	4,81	20,209	-	20,209	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	20385,062	-	-	7150,00
20.01.2026 00:00	22527,506	-	-	7894,00
	2142,443	-	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

20,209 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: