



20.12.2025 — 19.01.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Свердлова д. 70.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 2816649
Версия ПО 37.3

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	65,8	58,6	88,141	-	88,141	4,55	4,30	0,642	-	0,642	24,00
21.12.2025	65,6	58,3	88,008	-	88,008	4,58	4,34	0,639	-	0,639	24,00
22.12.2025	65,9	58,7	89,402	-	89,402	4,67	4,41	0,640	-	0,640	24,00
23.12.2025	65,4	58,4	89,508	-	89,508	4,72	4,47	0,624	-	0,624	24,00
24.12.2025	69,9	61,6	88,797	-	88,797	4,67	4,43	0,733	-	0,733	24,00
25.12.2025	73,1	64,0	88,238	-	88,238	4,61	4,36	0,796	-	0,796	24,00
26.12.2025	69,9	61,6	88,754	-	88,754	4,75	4,51	0,737	-	0,737	24,00
27.12.2025	67,7	59,8	89,027	-	89,027	4,69	4,44	0,697	-	0,697	24,00
28.12.2025	67,3	59,5	88,871	-	88,871	4,74	4,50	0,686	-	0,686	24,00
29.12.2025	67,6	60,0	89,105	-	89,105	4,71	4,47	0,674	-	0,674	24,00
30.12.2025	67,6	60,1	89,156	-	89,156	4,74	4,49	0,668	-	0,668	24,00
31.12.2025	67,5	60,1	89,227	-	89,227	4,77	4,52	0,664	-	0,664	24,00
01.01.2026	67,3	59,9	89,035	-	89,035	4,70	4,45	0,661	-	0,661	24,00
02.01.2026	67,2	59,7	88,824	-	88,824	4,76	4,53	0,672	-	0,672	24,00
03.01.2026	67,0	59,2	88,090	-	88,090	4,77	4,56	0,689	-	0,689	24,00
04.01.2026	67,3	59,5	88,164	-	88,164	4,76	4,52	0,685	-	0,685	24,00
05.01.2026	67,7	60,1	88,227	-	88,227	4,70	4,45	0,667	-	0,667	24,00
06.01.2026	66,7	59,4	88,297	-	88,297	4,79	4,57	0,643	-	0,643	24,00
07.01.2026	59,0	52,9	85,980	-	85,980	4,43	4,21	0,526	-	0,526	24,00
08.01.2026	64,8	57,6	85,656	-	85,656	4,59	4,36	0,613	-	0,613	24,00
09.01.2026	64,7	57,5	85,602	-	85,602	4,59	4,36	0,617	-	0,617	24,00
10.01.2026	64,3	57,3	85,680	-	85,680	4,63	4,42	0,604	-	0,604	24,00
11.01.2026	64,4	57,2	85,641	-	85,641	4,58	4,36	0,611	-	0,611	24,00
12.01.2026	63,0	56,2	85,793	-	85,793	4,51	4,27	0,590	-	0,590	24,00
13.01.2026	61,5	54,9	85,918	-	85,918	4,61	4,38	0,564	-	0,564	24,00
14.01.2026	62,8	55,9	85,531	-	85,531	4,61	4,39	0,596	-	0,596	24,00
15.01.2026	66,5	58,8	85,234	-	85,234	4,61	4,39	0,660	-	0,660	24,00
16.01.2026	70,1	61,4	85,070	-	85,070	4,57	4,35	0,738	-	0,738	24,00
17.01.2026	71,3	62,4	84,996	-	84,996	4,52	4,30	0,760	-	0,760	24,00
18.01.2026	70,7	61,8	84,977	-	84,977	4,57	4,35	0,756	-	0,756	24,00
19.01.2026	67,1	59,0	85,156	-	85,156	4,54	4,31	0,689	-	0,689	24,00
Итого	66,7	59,1	2708,105	-	2708,105	4,65	4,41	20,542	-	20,542	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	62490,598	-	-	26016,00
20.01.2026 00:00	65198,703	-	-	26760,00
	2708,105	-	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

20,542 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: