



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ГК "Кирпич Холдинг"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Паркова, д. 5

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-01 № 5105 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 1.6

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	72,6	49,1	292,847	292,833	0,014	6,1	4,1	-	-	6,901	24,00
21.12.2025	72,3	47,7	287,350	287,750	-0,400	6,1	4,1	-	-	7,095	24,00
22.12.2025	72,8	48,5	300,566	300,131	0,435	6,2	4,1	-	-	7,301	24,00
23.12.2025	73,1	49,7	311,056	310,768	0,288	6,2	4,1	-	-	7,300	24,00
24.12.2025	72,2	47,4	295,171	296,493	-1,322	5,8	4,1	-	-	7,315	24,00
25.12.2025	72,7	46,2	281,186	283,814	-2,627	5,7	4,0	-	-	7,478	24,00
26.12.2025	72,4	46,1	304,530	306,815	-2,285	5,8	4,0	-	-	8,038	24,00
27.12.2025	71,5	46,8	325,485	326,895	-1,410	6,0	4,0	-	-	8,043	24,00
28.12.2025	71,5	47,0	326,800	327,816	-1,016	6,0	4,0	-	-	8,050	24,00
29.12.2025	71,7	47,0	313,842	314,527	-0,685	6,1	4,0	-	-	7,769	24,00
30.12.2025	71,8	47,3	298,784	298,634	0,150	6,1	4,0	-	-	7,335	24,00
31.12.2025	71,7	47,3	305,576	305,416	0,161	6,1	4,0	-	-	7,448	24,00
01.01.2026	71,7	47,4	300,761	301,588	-0,827	6,0	4,0	-	-	7,327	24,00
02.01.2026	71,5	47,4	304,337	305,725	-1,387	5,9	4,0	-	-	7,372	24,00
03.01.2026	71,4	46,5	302,943	304,750	-1,807	5,9	4,0	-	-	7,550	24,00
04.01.2026	71,5	47,0	315,957	317,352	-1,395	6,1	4,0	-	-	7,777	24,00
05.01.2026	71,9	47,3	302,296	302,138	0,157	6,2	4,0	-	-	7,445	24,00
06.01.2026	72,2	47,5	294,330	294,753	-0,423	6,0	4,0	-	-	7,298	24,00
07.01.2026	71,8	47,3	290,997	290,914	0,083	6,1	4,0	-	-	7,146	24,00
08.01.2026	71,9	48,1	294,254	294,348	-0,095	6,3	4,0	-	-	7,045	24,00
09.01.2026	71,6	47,9	290,246	290,424	-0,178	6,4	4,0	-	-	6,898	24,00
10.01.2026	71,4	47,9	297,345	297,276	0,069	6,4	4,0	-	-	7,030	24,00
11.01.2026	71,3	47,7	290,783	290,856	-0,073	6,4	4,0	-	-	6,915	24,00
12.01.2026	71,7	48,0	280,803	280,973	-0,169	6,5	4,0	-	-	6,689	24,00
13.01.2026	71,4	48,1	279,480	279,777	-0,297	6,5	3,9	-	-	6,552	24,00
14.01.2026	71,1	47,8	279,671	279,744	-0,073	6,4	3,9	-	-	6,520	24,00
15.01.2026	70,8	47,2	285,479	286,097	-0,618	6,3	4,0	-	-	6,731	24,00
16.01.2026	72,8	47,5	271,343	272,712	-1,370	6,1	3,9	-	-	6,857	24,00
17.01.2026	74,5	47,3	254,603	256,933	-2,330	6,0	3,9	-	-	6,946	24,00
18.01.2026	74,6	47,0	264,919	267,387	-2,469	6,1	4,0	-	-	7,309	24,00
19.01.2026	73,3	47,6	286,176	287,435	-1,259	6,2	4,0	-	-	7,355	24,00
Итого	72,1	47,5	9129,916	9153,076	-23,160	6,1	4,0	-	-	224,836	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	117261,625	92360,680	1454,008	9164,00
20.01.2026 00:00	126391,539	101513,750	1678,843	9908,00
	9129,914	9153,070	224,835	744,00

Всего к оплате

Qп = 224,836 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -23,160 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: