

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.12.2025 по 19.01.2026

Потребитель: ООО УК "Мэтр"

Адрес: 34 мкр. д. 17А

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВА901

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.12.25	7,901	639,350	630,242	66,64	54,27	24,00	24,00
21.12.25	7,998	641,236	631,596	66,97	54,49	24,00	24,00
22.12.25	7,848	643,566	634,536	66,84	54,63	24,00	24,00
23.12.25	7,836	645,280	636,674	67,23	55,08	24,00	24,00
24.12.25	8,248	704,436	693,736	67,41	55,61	24,00	24,00
25.12.25	8,379	757,361	744,797	66,38	55,30	24,00	24,00
26.12.25	8,452	772,440	759,555	66,44	55,49	24,00	24,00
27.12.25	8,399	788,435	775,598	66,59	55,93	24,00	24,00
28.12.25	8,123	783,981	771,474	65,77	55,40	24,00	24,00
29.12.25	8,183	787,291	774,822	66,18	55,78	24,00	24,00
30.12.25	7,941	781,960	769,905	65,70	55,53	24,00	24,00
31.12.25	7,741	773,418	761,558	65,23	55,21	24,00	24,00
01.01.26	7,748	773,872	761,901	65,05	55,02	24,00	24,00
02.01.26	7,910	772,776	760,498	65,22	54,97	24,00	24,00
03.01.26	7,971	773,952	761,279	64,98	54,67	24,00	24,00
04.01.26	8,050	781,180	768,476	65,29	54,97	24,00	24,00
05.01.26	7,948	783,252	771,149	65,26	55,10	24,00	24,00
06.01.26	7,789	781,305	769,264	64,70	54,72	24,00	24,00
07.01.26	7,577	772,759	760,680	63,59	53,77	24,00	24,00
08.01.26	7,431	773,469	761,624	63,59	53,97	24,00	24,00
09.01.26	7,410	772,691	760,832	63,57	53,97	24,00	24,00
10.01.26	7,516	762,452	750,709	64,03	54,15	24,00	24,00
11.01.26	7,556	749,258	737,832	64,32	54,22	24,00	24,00
12.01.26	7,334	817,947	805,363	63,06	54,04	24,00	24,00
13.01.26	7,114	866,779	853,153	61,77	53,55	24,00	24,00
14.01.26	7,294	816,828	804,218	62,77	53,79	24,00	24,00
15.01.26	7,894	773,423	761,489	65,48	55,26	24,00	24,00
16.01.26	8,575	749,893	738,616	68,69	57,19	24,00	24,00
17.01.26	9,075	701,532	691,197	71,24	58,29	24,00	24,00
18.01.26	9,020	702,388	692,024	71,20	58,36	24,00	24,00
19.01.26	8,365	717,447	706,750	68,24	56,57	24,00	24,00
Итого	246,624	23361,956	23001,546	65,79	55,14	744,00	744,00

Показания интеграторов	На 19.12.25	На 19.01.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	69954,555	93316,510	23361,955
Масса в обратном трубопроводе, т	73658,625	96660,164	23001,539
Тепловая энергия, Гкал	410,423	657,048	246,624

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____