

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.12.2025 по 19.01.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: Московский проспект д. 12 (4, 5, 6 блоки)

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ168

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.12.25	6,030	539,503	542,874	72,43	61,23	24,00	24,00
21.12.25	5,737	501,529	504,724	72,22	60,71	24,00	24,00
22.12.25	5,082	441,677	444,523	72,71	61,19	24,00	24,00
23.12.25	5,179	443,046	445,954	73,03	61,34	24,00	24,00
24.12.25	6,988	637,500	641,398	72,07	61,10	24,00	24,00
25.12.25	7,363	669,714	673,843	72,56	61,55	24,00	24,00
26.12.25	6,465	559,424	563,025	72,26	60,66	24,00	24,00
27.12.25	6,045	539,984	543,324	71,38	60,17	24,00	24,00
28.12.25	6,007	524,419	527,736	71,48	60,01	24,00	24,00
29.12.25	5,809	515,623	518,843	71,68	60,40	24,00	24,00
30.12.25	5,792	510,527	513,736	71,71	60,35	24,00	24,00
31.12.25	5,806	510,402	513,614	71,60	60,22	24,00	24,00
01.01.26	5,771	522,620	525,823	71,69	60,64	24,00	24,00
02.01.26	6,420	599,447	603,005	71,43	60,67	24,00	24,00
03.01.26	6,542	644,195	647,827	71,28	61,02	24,00	24,00
04.01.26	5,877	529,928	533,180	71,46	60,36	24,00	24,00
05.01.26	5,468	478,437	481,468	71,79	60,36	24,00	24,00
06.01.26	5,516	478,548	481,607	71,65	60,43	24,00	24,00
07.01.26	5,827	525,900	529,135	71,73	60,64	24,00	24,00
08.01.26	5,239	489,233	492,153	71,91	61,19	24,00	24,00
09.01.26	5,705	544,358	547,530	71,60	61,13	24,00	24,00
10.01.26	5,971	578,030	581,346	71,41	61,08	24,00	24,00
11.01.26	5,826	558,265	561,494	71,32	60,87	24,00	24,00
12.01.26	5,314	512,663	515,623	71,70	61,32	24,00	24,00
13.01.26	5,210	510,075	512,973	71,51	61,28	24,00	24,00
14.01.26	5,633	557,894	561,012	71,05	60,96	24,00	24,00
15.01.26	6,210	618,050	621,479	70,80	60,74	24,00	24,00
16.01.26	6,811	612,089	615,922	73,06	61,68	24,00	24,00
17.01.26	7,285	632,491	636,652	74,46	62,90	24,00	24,00
18.01.26	6,763	555,061	558,911	74,51	62,18	24,00	24,00
19.01.26	6,150	516,309	519,763	73,20	61,24	24,00	24,00
Итого	185,842	16856,940	16960,497	72,02	60,96	744,00	744,00

Показания интеграторов	На 19.12.25	На 19.01.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	189426,170	206283,110	16856,940
Масса в обратном трубопроводе, т	199395,330	216355,830	16960,500
Тепловая энергия, Гкал	9647,198	9833,040	185,842

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____