

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.12.2025 по 19.01.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: Московский проспект д. 8
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: ВВ259

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.12.25	6,074	748,182	751,649	72,76	64,63	24,00	24,00
21.12.25	6,282	734,554	738,118	72,43	63,87	24,00	24,00
22.12.25	6,070	752,139	755,612	72,96	64,89	24,00	24,00
23.12.25	6,055	762,669	766,151	73,32	65,38	24,00	24,00
24.12.25	6,087	692,016	695,459	72,28	63,42	24,00	24,00
25.12.25	6,573	666,980	670,695	72,73	62,87	24,00	24,00
26.12.25	6,427	694,619	698,257	72,54	63,27	24,00	24,00
27.12.25	6,247	726,523	730,031	71,55	62,95	24,00	24,00
28.12.25	6,259	735,743	739,265	71,69	63,17	24,00	24,00
29.12.25	6,066	743,324	746,752	71,87	63,71	24,00	24,00
30.12.25	6,098	747,564	751,013	71,94	63,77	24,00	24,00
31.12.25	6,193	746,860	750,353	71,80	63,51	24,00	24,00
01.01.26	5,835	743,324	746,629	71,91	64,06	24,00	24,00
02.01.26	5,944	732,278	735,628	71,65	63,52	24,00	24,00
03.01.26	6,163	723,633	727,091	71,43	62,91	24,00	24,00
04.01.26	6,155	743,607	747,072	71,63	63,35	24,00	24,00
05.01.26	6,129	755,616	759,085	72,01	63,90	24,00	24,00
06.01.26	6,164	720,428	723,919	72,21	63,56	24,00	24,00
07.01.26	6,275	763,232	766,774	71,93	63,70	24,00	24,00
08.01.26	6,106	793,778	797,247	72,14	64,45	24,00	24,00
09.01.26	6,003	811,207	814,609	71,83	64,42	24,00	24,00
10.01.26	6,170	804,838	808,321	71,61	63,94	24,00	24,00
11.01.26	6,178	806,214	809,698	71,52	63,85	24,00	24,00
12.01.26	6,099	823,737	827,198	71,91	64,51	24,00	24,00
13.01.26	6,087	838,054	841,504	71,71	64,44	24,00	24,00
14.01.26	5,944	825,364	828,719	71,33	64,12	24,00	24,00
15.01.26	6,021	788,286	791,661	70,96	63,31	24,00	24,00
16.01.26	6,273	756,578	760,165	72,91	64,62	24,00	24,00
17.01.26	6,678	745,573	749,449	74,68	65,72	24,00	24,00
18.01.26	6,925	750,984	754,999	74,72	65,50	24,00	24,00
19.01.26	6,623	776,309	780,117	73,60	65,06	24,00	24,00
Итого	192,202	23454,215	23563,241	72,24	64,01	744,00	744,00

Показания интеграторов	На 19.12.25	На 19.01.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	302704,940	326159,160	23454,220
Масса в обратном трубопроводе, т	262285,840	285849,100	23563,260
Тепловая энергия, Гкал	8129,960	8322,162	192,202

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____