

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.12.2025 по 19.01.2026

Потребитель:

Адрес: ул. Новоселов д. 16

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ125

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.12.25	2,940	533,290	534,168	64,71	59,19	24,00	24,00
21.12.25	3,039	544,430	545,317	65,71	60,12	24,00	24,00
22.12.25	3,054	545,486	546,252	66,45	60,85	24,00	24,00
23.12.25	2,963	533,775	534,495	65,83	60,28	24,00	24,00
24.12.25	3,279	503,994	505,141	68,73	62,19	24,00	24,00
25.12.25	3,632	503,210	504,400	73,04	65,82	24,00	24,00
26.12.25	3,412	529,810	530,763	70,25	63,76	24,00	24,00
27.12.25	3,148	563,712	564,615	66,51	60,92	24,00	24,00
28.12.25	3,186	567,437	568,264	67,00	61,38	24,00	24,00
29.12.25	3,223	570,244	571,117	67,62	61,96	24,00	24,00
30.12.25	3,240	571,066	571,843	67,95	62,27	24,00	24,00
31.12.25	3,238	570,895	571,590	67,85	62,18	24,00	24,00
01.01.26	3,238	568,890	569,535	67,75	62,05	24,00	24,00
02.01.26	3,189	563,606	564,330	67,01	61,35	24,00	24,00
03.01.26	3,218	562,461	563,494	66,62	60,89	24,00	24,00
04.01.26	3,288	571,605	572,389	67,69	61,94	24,00	24,00
05.01.26	3,320	576,021	576,705	68,61	62,85	24,00	24,00
06.01.26	3,220	555,502	556,086	67,57	61,81	23,99	24,00
07.01.26	3,383	581,300	581,936	69,08	63,26	24,00	24,00
08.01.26	3,137	563,755	564,375	67,07	61,53	24,00	24,00
09.01.26	2,948	546,457	547,123	64,81	59,41	24,00	24,00
10.01.26	2,935	544,621	545,254	64,44	59,05	24,00	24,00
11.01.26	2,932	545,125	545,786	64,40	59,02	24,00	24,00
12.01.26	2,815	534,477	535,086	63,39	58,14	24,00	24,00
13.01.26	2,678	521,954	522,513	61,77	56,63	24,00	24,00
14.01.26	2,711	527,459	528,079	62,13	56,98	24,00	24,00
15.01.26	2,973	551,806	552,574	64,25	58,86	24,00	24,00
16.01.26	3,476	582,722	583,538	69,44	63,48	24,00	24,00
17.01.26	3,642	584,093	585,021	71,12	64,89	24,00	24,00
18.01.26	3,682	587,015	587,875	71,47	65,20	24,00	24,00
19.01.26	3,440	578,019	578,755	69,60	63,65	24,00	24,00
Итого	98,579	17184,237	17208,419	67,09	61,35	743,99	744,00

Показания интеграторов	На 19.12.25	На 19.01.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	218057,390	235241,620	17184,230
Масса в обратном трубопроводе, т	221478,160	238686,580	17208,420
Тепловая энергия, Гкал	1062,043	1160,622	98,579

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____