

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.12.2025 по 19.01.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: ул. Садовое кольцо д. 17А
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: DA888

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.12.25	2,344	429,134	421,861	64,84	59,37	24,00	24,00
21.12.25	2,374	432,151	425,005	64,69	59,19	24,00	24,00
22.12.25	2,227	445,522	438,044	63,25	58,25	24,00	24,00
23.12.25	2,357	444,014	437,134	65,50	60,19	24,00	24,00
24.12.25	2,683	436,634	429,986	68,98	62,83	24,00	24,00
25.12.25	2,896	454,444	448,781	72,14	65,76	24,00	24,00
26.12.25	2,696	453,137	447,233	69,10	63,14	24,00	24,00
27.12.25	2,537	443,384	437,362	66,65	60,92	24,00	24,00
28.12.25	2,498	443,760	437,916	66,44	60,81	24,00	24,00
29.12.25	2,500	436,263	430,657	66,75	61,01	24,00	24,00
30.12.25	2,499	433,686	428,365	66,84	61,07	24,00	24,00
31.12.25	2,522	431,721	426,769	67,02	61,18	24,00	24,00
01.01.26	2,496	440,422	435,408	66,70	61,03	24,00	24,00
02.01.26	2,521	431,734	426,724	66,71	60,87	24,00	24,00
03.01.26	2,565	431,715	426,573	66,32	60,38	24,00	24,00
04.01.26	2,565	432,049	426,850	66,45	60,51	24,00	24,00
05.01.26	2,540	431,864	426,964	66,84	60,95	24,00	24,00
06.01.26	2,436	442,604	437,661	65,98	60,47	24,00	24,00
07.01.26	2,314	440,834	435,698	63,61	58,35	24,00	24,00
08.01.26	2,330	434,282	429,354	64,07	58,70	24,00	24,00
09.01.26	2,309	442,934	437,570	63,80	58,58	24,00	24,00
10.01.26	2,302	442,371	437,409	63,78	58,57	24,00	24,00
11.01.26	2,291	430,800	425,979	63,64	58,32	24,00	24,00
12.01.26	2,218	431,273	426,054	62,78	57,63	24,00	24,00
13.01.26	2,114	431,389	426,381	60,96	56,05	24,00	24,00
14.01.26	2,172	413,453	409,048	61,57	56,55	24,00	24,00
15.01.26	2,483	432,256	427,826	65,13	59,39	24,00	24,00
16.01.26	2,766	434,757	430,710	68,77	62,41	24,00	24,00
17.01.26	2,877	445,712	441,404	70,74	64,28	24,00	24,00
18.01.26	2,772	448,840	444,541	69,99	63,81	24,00	24,00
19.01.26	2,545	448,882	444,123	66,80	61,12	24,00	24,00
Итого	76,749	13572,022	13405,391	66,03	60,38	744,00	744,00

Показания интеграторов	На 19.12.25	На 19.01.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	763617,400	777189,400	13572,000
Масса в обратном трубопроводе, т	752402,500	765807,900	13405,400
Тепловая энергия, Гкал	2485,619	2562,368	76,749

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____