

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.12.2025 по 19.01.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Свердлова д. 4

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA715

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.12.25	2,525	294,074	292,201	65,86	57,26	24,00	24,00
21.12.25	2,536	292,937	291,185	65,59	56,91	24,00	24,00
22.12.25	2,518	298,697	297,066	65,90	57,46	24,00	24,00
23.12.25	2,441	298,183	296,524	65,42	57,23	24,00	24,00
24.12.25	2,876	297,898	295,908	69,88	60,22	24,00	24,00
25.12.25	3,114	297,854	295,638	73,14	62,68	24,00	24,00
26.12.25	2,886	299,452	297,417	69,95	60,30	24,00	24,00
27.12.25	2,732	300,021	297,963	67,69	58,57	24,00	24,00
28.12.25	2,683	300,070	298,007	67,26	58,31	24,00	24,00
29.12.25	2,663	299,996	297,944	67,59	58,71	24,00	24,00
30.12.25	2,659	299,769	297,800	67,66	58,78	24,00	24,00
31.12.25	2,625	299,535	297,528	67,53	58,75	24,00	24,00
01.01.26	2,620	300,277	298,224	67,30	58,57	24,00	24,00
02.01.26	2,657	299,466	297,379	67,27	58,39	24,00	24,00
03.01.26	2,676	296,635	294,506	67,02	57,99	24,00	24,00
04.01.26	2,695	296,968	295,063	67,34	58,25	24,00	24,00
05.01.26	2,668	297,626	295,812	67,67	58,70	24,00	24,00
06.01.26	2,573	297,727	295,850	66,71	58,06	24,00	24,00
07.01.26	2,117	291,790	289,623	59,05	51,77	24,00	24,00
08.01.26	2,461	288,630	287,018	64,81	56,28	24,00	24,00
09.01.26	2,434	287,560	286,005	64,75	56,28	24,00	24,00
10.01.26	2,405	288,259	286,674	64,34	55,99	24,00	24,00
11.01.26	2,403	287,994	286,381	64,41	56,05	24,00	24,00
12.01.26	2,296	288,128	286,542	63,08	55,10	24,00	24,00
13.01.26	2,194	288,216	286,608	61,51	53,88	24,00	24,00
14.01.26	2,294	287,995	286,364	62,82	54,85	24,00	24,00
15.01.26	2,555	287,255	285,651	66,54	57,63	24,00	24,00
16.01.26	2,820	286,826	285,044	70,11	60,27	24,00	24,00
17.01.26	2,964	286,468	284,465	71,39	61,03	24,00	24,00
18.01.26	2,945	286,117	284,159	70,77	60,47	24,00	24,00
19.01.26	2,653	286,715	285,066	67,13	57,87	24,00	24,00
Итого	80,686	9109,140	9051,616	66,69	57,83	744,00	744,00

Показания интеграторов	На 19.12.25	На 19.01.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	23015,494	32124,635	9109,141
Масса в обратном трубопроводе, т	23122,064	32173,680	9051,616
Тепловая энергия, Гкал	130,374	211,060	80,686

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____