

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.12.2025 по 19.01.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Свердлова д. 6

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA876

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.12.25	2,345	272,110	276,144	65,06	56,43	24,00	24,00
21.12.25	2,333	271,045	275,177	64,79	56,16	24,00	24,00
22.12.25	2,321	276,619	280,476	65,09	56,69	24,00	24,00
23.12.25	2,269	276,190	280,038	64,63	56,40	24,00	24,00
24.12.25	2,663	275,866	279,564	68,98	59,32	24,00	24,00
25.12.25	2,890	276,047	279,493	72,27	61,80	24,00	24,00
26.12.25	2,656	277,359	281,068	69,12	59,54	24,00	24,00
27.12.25	2,517	277,640	281,560	66,87	57,79	24,00	24,00
28.12.25	2,479	277,612	281,619	66,44	57,50	24,00	24,00
29.12.25	2,460	277,617	281,416	66,76	57,89	24,00	24,00
30.12.25	2,447	277,443	281,225	66,83	58,00	24,00	24,00
31.12.25	2,433	277,369	281,202	66,71	57,93	24,00	24,00
01.01.26	2,444	277,981	281,761	66,48	57,68	24,00	24,00
02.01.26	2,470	277,244	281,150	66,44	57,53	24,00	24,00
03.01.26	2,506	274,503	278,603	66,20	57,06	24,00	24,00
04.01.26	2,512	274,925	279,017	66,51	57,37	24,00	24,00
05.01.26	2,480	275,734	279,536	66,85	57,84	24,00	24,00
06.01.26	2,406	275,790	279,673	65,91	57,18	24,00	24,00
07.01.26	1,867	249,720	253,147	58,57	51,07	22,03	24,00
08.01.26	2,267	267,206	271,318	64,03	55,53	24,00	24,00
09.01.26	2,264	266,409	270,501	63,96	55,46	24,00	24,00
10.01.26	2,238	266,994	271,218	63,56	55,17	24,00	24,00
11.01.26	2,258	266,904	271,058	63,62	55,15	24,00	24,00
12.01.26	2,166	267,034	271,068	62,33	54,20	24,00	24,00
13.01.26	2,077	267,329	271,249	60,76	52,98	24,00	24,00
14.01.26	2,160	266,859	270,839	62,04	53,93	24,00	24,00
15.01.26	2,424	266,362	270,387	65,71	56,60	24,00	24,00
16.01.26	2,695	266,074	269,832	69,25	59,11	24,00	24,00
17.01.26	2,808	265,784	269,550	70,54	59,97	24,00	24,00
18.01.26	2,756	265,381	269,160	69,95	59,56	24,00	24,00
19.01.26	2,497	265,777	269,776	66,33	56,92	24,00	24,00
Итого	75,109	8416,929	8537,825	65,89	56,96	742,03	744,00

Показания интеграторов	На 19.12.25	На 19.01.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	154840,030	163256,970	8416,940
Масса в обратном трубопроводе, т	157096,080	165633,900	8537,820
Тепловая энергия, Гкал	1150,436	1225,546	75,109

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____