

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.12.2025 по 19.01.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: ул. Социалистическая д. 4Б
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: DA893

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.12.25	2,265	130,752	132,527	66,44	49,09	24,00	24,00
21.12.25	2,255	131,350	133,147	65,94	48,74	24,00	24,00
22.12.25	2,302	146,084	147,514	66,14	50,23	24,00	24,00
23.12.25	2,385	170,471	171,060	66,39	52,39	24,00	24,00
24.12.25	2,472	161,524	162,403	67,02	51,65	24,00	24,00
25.12.25	2,577	148,603	149,549	68,85	51,48	24,00	24,00
26.12.25	2,555	151,709	152,462	68,58	51,69	24,00	24,00
27.12.25	2,545	162,665	163,429	67,76	52,09	24,00	24,00
28.12.25	2,541	165,507	166,241	67,89	52,52	24,00	24,00
29.12.25	2,555	168,547	169,159	68,30	53,12	24,00	24,00
30.12.25	2,563	168,365	168,887	68,68	53,44	24,00	24,00
31.12.25	2,538	173,496	173,906	68,41	53,76	24,00	24,00
01.01.26	2,535	173,341	173,795	68,70	54,06	24,00	24,00
02.01.26	2,547	176,192	176,656	68,45	53,97	24,00	24,00
03.01.26	2,548	176,980	178,734	67,57	53,15	24,00	24,00
04.01.26	2,541	178,512	180,442	67,47	53,22	24,00	24,00
05.01.26	2,542	178,860	180,680	68,07	53,85	24,00	24,00
06.01.26	2,486	176,325	178,246	67,47	53,35	24,00	24,00
07.01.26	2,102	144,079	145,876	64,13	49,53	22,03	24,00
08.01.26	2,378	164,778	166,671	66,20	51,75	24,00	24,00
09.01.26	2,369	165,108	167,001	66,23	51,86	24,00	24,00
10.01.26	2,364	165,671	167,538	66,09	51,80	24,00	24,00
11.01.26	2,351	167,144	169,074	65,91	51,82	24,00	24,00
12.01.26	2,354	166,573	168,428	66,06	51,91	24,00	24,00
13.01.26	2,353	166,232	168,037	66,26	52,09	24,00	24,00
14.01.26	2,362	166,084	167,886	66,34	52,10	24,00	24,00
15.01.26	2,434	163,426	165,211	67,12	52,19	24,00	24,00
16.01.26	2,723	161,956	163,754	70,92	54,10	24,00	24,00
17.01.26	2,839	169,898	171,837	72,07	55,34	24,00	24,00
18.01.26	2,815	171,495	173,447	71,17	54,73	24,00	24,00
19.01.26	2,614	178,505	180,407	68,36	53,70	24,00	24,00
Итого	76,811	5090,232	5134,004	67,58	52,41	742,03	744,00

Показания интеграторов	На 19.12.25	На 19.01.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	358094,840	363185,100	5090,260
Масса в обратном трубопроводе, т	317130,750	322264,750	5134,000
Тепловая энергия, Гкал	3312,865	3389,677	76,812

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____