

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.12.2025 по 19.01.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Чапаева д. 32

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA130

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.12.25	0,927	88,806	90,064	65,73	55,27	24,00	24,00
21.12.25	0,925	88,488	89,757	65,46	54,98	24,00	24,00
22.12.25	0,921	90,210	91,479	65,77	55,55	24,00	24,00
23.12.25	0,905	90,091	91,332	65,30	55,23	24,00	24,00
24.12.25	1,062	89,897	91,345	69,75	57,92	24,00	24,00
25.12.25	1,146	89,835	91,401	72,99	60,22	24,00	24,00
26.12.25	1,059	90,404	91,893	69,81	58,08	24,00	24,00
27.12.25	0,996	90,574	92,013	67,56	56,55	24,00	24,00
28.12.25	0,981	90,614	92,038	67,13	56,30	24,00	24,00
29.12.25	0,975	90,615	91,996	67,46	56,69	24,00	24,00
30.12.25	0,971	90,558	91,911	67,53	56,79	24,00	24,00
31.12.25	0,961	90,540	91,888	67,40	56,77	24,00	24,00
01.01.26	0,962	90,764	92,108	67,17	56,57	24,00	24,00
02.01.26	0,968	90,538	91,912	67,14	56,43	24,00	24,00
03.01.26	0,980	89,702	91,161	66,89	55,95	24,00	24,00
04.01.26	0,978	89,824	91,271	67,21	56,31	24,00	24,00
05.01.26	0,970	90,005	91,389	67,54	56,75	24,00	24,00
06.01.26	0,938	90,057	91,411	66,58	56,15	24,00	24,00
07.01.26	0,772	88,367	89,501	58,94	50,17	24,00	24,00
08.01.26	0,896	87,367	88,758	64,68	54,42	24,00	24,00
09.01.26	0,891	87,110	88,508	64,62	54,38	24,00	24,00
10.01.26	0,884	87,327	88,716	64,21	54,08	24,00	24,00
11.01.26	0,886	87,258	88,641	64,28	54,11	24,00	24,00
12.01.26	0,848	87,287	88,632	62,95	53,21	24,00	24,00
13.01.26	0,811	87,340	88,637	61,38	52,09	24,00	24,00
14.01.26	0,848	87,264	88,608	62,70	52,97	24,00	24,00
15.01.26	0,946	87,043	88,457	66,40	55,52	24,00	24,00
16.01.26	1,060	86,855	88,418	69,97	57,75	24,00	24,00
17.01.26	1,105	86,730	88,362	71,23	58,48	24,00	24,00
18.01.26	1,083	86,605	88,283	70,62	58,10	24,00	24,00
19.01.26	0,982	86,856	88,412	66,99	55,68	24,00	24,00
Итого	29,637	2754,930	2798,301	66,56	55,79	744,00	744,00

Показания интеграторов	На 19.12.25	На 19.01.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	26930,283	29685,213	2754,930
Масса в обратном трубопроводе, т	27281,785	30080,086	2798,301
Тепловая энергия, Гкал	186,472	216,109	29,637

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____