

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060269
 Номер абонента:
 Адрес установки: 34 мкр., д. 24
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,180	60,0	---	---
2	50	0,180	60,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 2025-12-20 по 2026-01-19**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.12	2,170	118,6	116,6	---	2,0	64,84	46,54	0,51	0,48	24,00
21.12	2,208	118,7	116,8	---	1,9	65,15	46,56	0,51	0,48	24,00
22.12	2,186	119,5	117,5	---	1,9	65,06	46,77	0,51	0,49	24,00
23.12	2,185	119,8	117,8	---	1,9	65,34	47,11	0,51	0,49	24,00
24.12	2,325	131,3	129,2	---	2,1	65,76	48,05	0,51	0,48	24,00
25.12	2,409	148,1	145,9	---	2,2	64,73	48,48	0,52	0,48	24,00
26.12	2,412	150,5	148,2	---	2,3	64,63	48,61	0,52	0,48	24,00
Итого:	15,90	906,4	892,1	0,0	14,3	65,06	47,53	0,51	0,48	168,00
27.12	2,432	155,7	153,4	---	2,3	65,15	49,54	0,53	0,49	24,00
28.12	2,362	154,9	152,6	---	2,3	64,21	48,96	0,52	0,48	24,00
29.12	2,369	155,2	152,9	---	2,3	64,46	49,21	0,53	0,49	24,00
30.12	2,323	154,4	152,0	---	2,3	64,17	49,13	0,53	0,48	24,00
31.12	2,269	151,8	149,6	---	2,3	63,61	48,67	0,52	0,48	24,00
01.01	2,269	152,2	150,0	---	2,2	63,50	48,60	0,52	0,48	24,00
02.01	2,300	151,8	149,6	---	2,2	63,63	48,50	0,52	0,48	24,00
Итого:	16,32	1076,0	1060,1	0,0	15,9	64,11	48,95	0,53	0,48	168,00
03.01	2,306	151,7	149,5	---	2,2	63,31	48,11	0,52	0,48	24,00
04.01	2,329	153,8	151,5	---	2,3	63,64	48,50	0,53	0,48	24,00
05.01	2,373	157,3	147,3	---	10,0	63,72	48,64	0,53	0,49	24,00
06.01	2,268	155,8	153,4	---	2,4	63,30	48,76	0,53	0,49	24,00
07.01	2,186	151,7	149,4	---	2,3	61,98	47,58	0,52	0,48	24,00
08.01	2,164	152,1	149,7	---	2,3	62,05	47,82	0,52	0,48	24,00
09.01	2,156	151,8	149,5	---	2,3	61,96	47,76	0,52	0,48	24,00
Итого:	15,78	1074,2	1050,4	0,0	23,8	62,86	48,17	0,53	0,48	168,00
10.01	2,177	150,1	147,8	---	2,3	62,39	47,89	0,53	0,49	24,00
11.01	2,179	146,2	144,0	---	2,2	62,72	47,82	0,53	0,49	24,00
12.01	2,159	159,8	157,4	---	2,4	61,71	48,21	0,54	0,49	24,00
13.01	2,110	175,1	172,6	---	2,6	60,36	48,33	0,54	0,49	24,00
14.01	2,141	165,6	163,1	---	2,5	60,95	48,02	0,53	0,48	24,00
15.01	2,280	152,3	150,0	---	2,3	63,49	48,53	0,53	0,48	24,00
16.01	2,450	148,3	146,0	---	2,3	66,34	49,83	0,52	0,48	24,00
Итого:	15,50	1097,4	1080,8	0,0	16,6	62,48	48,37	0,53	0,49	168,00
17.01	2,577	134,2	132,1	---	2,1	69,38	50,20	0,50	0,47	24,00
18.01	2,598	134,7	132,5	---	2,1	69,63	50,35	0,51	0,47	24,00
19.01	2,403	137,1	135,0	---	2,2	66,61	49,10	0,51	0,48	24,00
Итого:	7,58	406,1	399,6	0,0	6,5	68,53	49,88	0,51	0,47	72,00
Итого:	71,08	4560,1	4483,0	0,0	77,1	64,00	48,43	0,52	0,48	744,0
						dT=	15,57			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		71,08	
Показания интеграторов	На 24:00 2025-12-19	На 24:00 2026-01-19	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	7307,12	7378,20	71,08
Расход теплоносителя M1, т	428645,5	433205,6	4560,1
Расход теплоносителя M2, т	431226,9	435709,9	4483,0
Время наработки, ч	86256,7	87000,7	744,0
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____