



Ведомость потребления горячей воды

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: УК Новый дом

Адрес: пр. Ленина д. 63

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DC616

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	64,5	57,5	142,142	132,256	9,885	0,51	0,39	8,438	6,941	1,497	24,00
21.12.2025	64,7	57,8	143,302	131,733	11,569	0,50	0,40	8,541	6,945	1,595	24,00
22.12.2025	64,6	57,7	141,727	132,292	9,435	0,51	0,40	8,433	6,967	1,466	24,00
23.12.2025	65,1	58,2	141,638	132,681	8,957	0,51	0,40	8,496	7,048	1,448	24,00
24.12.2025	64,8	57,9	141,806	132,518	9,289	0,52	0,40	8,456	6,999	1,457	24,00
25.12.2025	64,4	57,5	143,083	132,559	10,524	0,52	0,39	8,485	6,948	1,536	24,00
26.12.2025	65,0	57,9	143,461	132,356	11,106	0,52	0,39	8,590	6,997	1,593	24,00
27.12.2025	64,7	57,7	142,393	132,397	9,996	0,52	0,39	8,477	6,973	1,504	24,00
28.12.2025	63,6	56,9	143,881	131,897	11,984	0,49	0,38	8,411	6,832	1,579	24,00
29.12.2025	64,2	57,4	144,281	134,135	10,145	0,51	0,39	8,518	7,022	1,495	24,00
30.12.2025	63,4	56,8	142,304	131,514	10,790	0,50	0,38	8,295	6,802	1,493	24,00
31.12.2025	62,7	56,1	145,480	130,236	15,245	0,47	0,38	8,359	6,655	1,704	24,00
01.01.2026	64,1	57,3	139,932	132,530	7,402	0,55	0,38	8,260	6,920	1,339	24,00
02.01.2026	63,9	57,1	141,507	132,254	9,253	0,53	0,38	8,323	6,882	1,441	24,00
03.01.2026	64,2	57,3	141,612	132,166	9,446	0,53	0,38	8,376	6,902	1,474	24,00
04.01.2026	65,2	58,0	140,853	132,121	8,732	0,53	0,39	8,459	7,000	1,459	24,00
05.01.2026	65,0	58,0	141,765	131,710	10,055	0,52	0,39	8,488	6,971	1,517	24,00
06.01.2026	64,4	57,5	141,655	131,583	10,072	0,52	0,39	8,391	6,902	1,490	24,00
07.01.2026	63,4	56,7	141,346	131,591	9,755	0,52	0,38	8,244	6,800	1,444	24,00
08.01.2026	63,3	56,6	141,417	131,419	9,999	0,49	0,38	8,227	6,779	1,448	24,00
09.01.2026	63,3	56,6	141,387	131,443	9,944	0,50	0,37	8,219	6,777	1,443	24,00
10.01.2026	63,3	56,6	142,238	131,095	11,143	0,48	0,38	8,270	6,760	1,510	24,00
11.01.2026	63,1	56,5	142,432	130,530	11,901	0,46	0,38	8,255	6,712	1,544	24,00
12.01.2026	63,6	56,9	140,668	131,498	9,170	0,49	0,38	8,226	6,813	1,414	24,00
13.01.2026	63,5	56,8	141,963	131,092	10,872	0,50	0,37	8,282	6,783	1,499	24,00
14.01.2026	63,0	56,4	142,145	131,179	10,966	0,49	0,37	8,222	6,729	1,492	24,00
15.01.2026	64,9	57,9	140,562	131,370	9,191	0,49	0,38	8,410	6,934	1,476	24,00
16.01.2026	67,5	60,0	139,400	131,563	7,837	0,51	0,40	8,702	7,231	1,471	24,00
17.01.2026	68,0	60,4	140,201	131,365	8,836	0,51	0,41	8,821	7,273	1,549	24,00
18.01.2026	67,8	60,2	141,932	130,572	11,360	0,48	0,40	8,895	7,204	1,690	24,00
19.01.2026	65,9	58,6	140,616	131,215	9,401	0,50	0,38	8,548	7,029	1,520	24,00
Итого	64,5	57,6	4399,127	4084,867	314,260	0,51	0,39	261,116	214,529	46,586	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = 46,586 ГКал

Всего к оплате за горячую воду Mп = 314,260 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.01.2026 10:29:18