



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

ID 1

20.12.2025 — 19.01.2026

Характеристики
средств измерения:

УК Новый дом,
пр. Ленина д. 63.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DC615
Версия ПО

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	66,8	54,7	492,818	495,919	-3,100	0,36	0,28	5,962	-	5,962	24,00
21.12.2025	67,1	55,0	495,293	498,423	-3,130	0,36	0,28	5,993	-	5,993	24,00
22.12.2025	67,0	55,1	499,312	502,399	-3,086	0,37	0,28	5,914	-	5,914	24,00
23.12.2025	67,3	55,4	497,185	500,290	-3,104	0,37	0,28	5,923	-	5,923	24,00
24.12.2025	69,7	56,4	485,346	488,795	-3,449	0,37	0,28	6,441	-	6,441	24,00
25.12.2025	70,9	57,0	483,467	487,090	-3,623	0,36	0,28	6,698	-	6,698	24,00
26.12.2025	70,5	57,0	498,397	502,014	-3,616	0,37	0,28	6,699	-	6,699	24,00
27.12.2025	70,1	57,1	511,068	514,626	-3,558	0,37	0,28	6,602	-	6,602	24,00
28.12.2025	69,3	56,7	509,994	513,435	-3,441	0,37	0,27	6,430	-	6,430	24,00
29.12.2025	69,7	57,1	513,874	517,346	-3,472	0,37	0,27	6,464	-	6,464	24,00
30.12.2025	69,2	56,8	512,724	516,109	-3,385	0,37	0,27	6,328	-	6,328	24,00
31.12.2025	69,0	56,7	509,721	513,063	-3,342	0,37	0,27	6,264	-	6,264	24,00
01.01.2026	68,7	56,5	510,034	513,361	-3,328	0,37	0,27	6,253	-	6,253	24,00
02.01.2026	69,0	56,5	506,299	509,678	-3,379	0,37	0,27	6,338	-	6,338	24,00
03.01.2026	68,8	56,1	502,974	506,356	-3,382	0,37	0,28	6,367	-	6,367	24,00
04.01.2026	68,9	56,4	511,776	515,168	-3,392	0,37	0,28	6,370	-	6,370	24,00
05.01.2026	68,7	56,6	516,046	519,385	-3,339	0,37	0,28	6,271	-	6,271	24,00
06.01.2026	68,1	56,1	512,930	516,196	-3,266	0,37	0,28	6,172	-	6,172	24,00
07.01.2026	67,2	55,3	507,473	510,636	-3,163	0,37	0,27	6,045	-	6,045	24,00
08.01.2026	67,1	55,4	510,983	514,099	-3,116	0,37	0,27	5,953	-	5,953	24,00
09.01.2026	67,1	55,3	508,851	511,973	-3,122	0,37	0,28	5,968	-	5,968	24,00
10.01.2026	67,2	55,5	508,375	511,487	-3,113	0,37	0,28	5,944	-	5,944	24,00
11.01.2026	67,0	55,4	508,333	511,436	-3,103	0,37	0,28	5,934	-	5,934	24,00
12.01.2026	67,3	55,8	519,292	522,432	-3,140	0,37	0,28	5,981	-	5,981	24,00
13.01.2026	67,2	55,9	522,544	525,654	-3,110	0,37	0,27	5,922	-	5,922	24,00
14.01.2026	66,8	55,4	515,275	518,337	-3,063	0,37	0,27	5,863	-	5,863	24,00
15.01.2026	68,9	56,5	509,811	513,163	-3,352	0,37	0,27	6,287	-	6,287	24,00
16.01.2026	71,7	58,2	496,996	500,652	-3,656	0,36	0,27	6,678	-	6,678	24,00
17.01.2026	72,4	58,2	482,036	485,782	-3,745	0,36	0,27	6,811	-	6,811	24,00
18.01.2026	72,3	58,3	485,779	489,518	-3,739	0,36	0,27	6,800	-	6,800	24,00
19.01.2026	69,9	56,9	496,293	499,764	-3,471	0,36	0,27	6,459	-	6,459	24,00
Итого	68,7	56,3	15641,300	15744,585	-103,285	0,37	0,28	194,135	-	194,135	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	849838,625	767064,250	-	52520,72
20.01.2026 00:00	865479,938	782808,875	-	53264,72
	15641,312	15744,625	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

194,135 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.01.2026 10:28:20