



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

20.12.2025 — 19.01.2026

Характеристики
средств измерения:

УК Новый дом,
ул. Гаражная д. 4.
Договор № от ..

Прибор учета:
ВКТ-7
№ 182805
Версия ПО 2.7

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	65,7	57,5	332,500	337,730	-5,230	5,75	5,26	2,698	-	2,698	24,00
21.12.2025	65,5	57,4	332,730	337,870	-5,140	5,76	5,26	2,692	-	2,692	24,00
22.12.2025	64,1	56,4	332,570	337,870	-5,300	5,75	5,26	2,563	-	2,563	24,00
23.12.2025	66,3	58,2	332,240	337,570	-5,330	5,77	5,28	2,707	-	2,707	24,00
24.12.2025	69,8	60,6	332,120	337,340	-5,220	5,78	5,29	3,057	-	3,057	24,00
25.12.2025	72,9	63,1	332,080	336,930	-4,850	5,70	5,21	3,286	-	3,286	24,00
26.12.2025	69,9	60,7	332,530	337,670	-5,140	5,65	5,16	3,049	-	3,049	24,00
27.12.2025	67,5	58,8	332,930	338,120	-5,190	5,64	5,15	2,875	-	2,875	24,00
28.12.2025	67,3	58,8	333,150	338,310	-5,160	5,65	5,16	2,838	-	2,838	24,00
29.12.2025	67,6	59,0	332,860	338,110	-5,250	5,65	5,16	2,842	-	2,842	24,00
30.12.2025	67,7	59,2	333,550	338,740	-5,190	5,65	5,16	2,836	-	2,836	24,00
31.12.2025	67,9	59,4	334,430	339,780	-5,350	5,66	5,16	2,836	-	2,836	24,00
01.01.2026	67,5	59,1	333,900	339,290	-5,390	5,65	5,16	2,824	-	2,824	24,00
02.01.2026	67,5	59,0	333,970	339,430	-5,460	5,65	5,16	2,838	-	2,838	24,00
03.01.2026	67,1	58,6	333,130	338,640	-5,510	5,65	5,16	2,847	-	2,847	24,00
04.01.2026	67,3	58,8	333,100	338,680	-5,580	5,66	5,17	2,839	-	2,839	24,00
05.01.2026	67,7	59,2	333,150	338,800	-5,650	5,65	5,16	2,828	-	2,828	24,00
06.01.2026	66,8	58,5	332,980	338,680	-5,700	5,65	5,16	2,747	-	2,747	24,00
07.01.2026	64,4	56,6	333,220	338,780	-5,560	5,64	5,15	2,615	-	2,615	24,00
08.01.2026	64,9	57,0	333,600	338,970	-5,370	5,64	5,14	2,638	-	2,638	24,00
09.01.2026	64,6	56,8	333,010	338,790	-5,780	5,63	5,14	2,603	-	2,603	24,00
10.01.2026	64,6	56,7	333,100	338,820	-5,720	5,63	5,14	2,619	-	2,619	24,00
11.01.2026	64,4	56,6	333,380	339,070	-5,690	5,63	5,14	2,601	-	2,601	24,00
12.01.2026	63,6	56,0	333,580	339,210	-5,630	5,62	5,13	2,517	-	2,517	24,00
13.01.2026	61,8	54,5	333,840	339,500	-5,660	5,63	5,13	2,410	-	2,410	24,00
14.01.2026	62,9	55,2	289,720	294,610	-4,890	4,99	4,56	2,253	-	2,253	24,00
15.01.2026	65,9	57,8	339,360	344,230	-4,870	5,64	5,13	2,774	-	2,774	24,00
16.01.2026	69,6	60,5	339,170	343,770	-4,600	5,53	5,03	3,095	-	3,095	24,00
17.01.2026	71,6	61,8	337,520	341,920	-4,400	5,56	5,06	3,276	-	3,276	24,00
18.01.2026	70,8	61,3	336,550	340,940	-4,390	5,63	5,13	3,198	-	3,198	24,00
19.01.2026	67,6	58,9	336,340	340,900	-4,560	5,62	5,13	2,928	-	2,928	24,00
Итого	66,9	58,5	10306,310	10469,070	-162,760	5,64	5,14	86,729	-	86,729	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	71500,701	70848,959	-	12970,00
20.01.2026 00:00	81807,011	81318,030	-	13714,00
	10306,310	10469,071	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

86,729 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.01.2026 10:30:27