



20.12.2025 — 19.01.2026

Характеристики
средств измерения:УК Новый дом,
ул. Островского д. 38. Жилой дом
Договор № от ..Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DC238
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	69,5	57,3	167,082	168,172	-1,090	0,71	0,64	2,028	-	2,028	24,00
21.12.2025	69,7	57,2	167,024	168,146	-1,122	0,71	0,64	2,087	-	2,087	24,00
22.12.2025	69,2	57,2	167,903	168,991	-1,088	0,71	0,64	2,029	-	2,029	24,00
23.12.2025	69,3	57,3	167,592	168,668	-1,077	0,71	0,65	2,006	-	2,006	24,00
24.12.2025	71,4	57,7	159,983	161,173	-1,190	0,70	0,64	2,183	-	2,183	24,00
25.12.2025	72,1	57,3	155,406	156,661	-1,254	0,70	0,63	2,297	-	2,297	24,00
26.12.2025	71,9	57,3	154,331	155,557	-1,226	0,70	0,64	2,247	-	2,247	24,00
27.12.2025	71,6	57,3	155,241	156,451	-1,211	0,70	0,64	2,223	-	2,223	24,00
28.12.2025	71,4	57,3	155,460	156,653	-1,193	0,70	0,64	2,194	-	2,194	24,00
29.12.2025	71,7	56,4	141,363	142,530	-1,167	0,71	0,65	2,154	-	2,154	24,00
30.12.2025	71,6	56,5	127,478	128,546	-1,068	0,72	0,67	1,975	-	1,975	24,00
31.12.2025	71,3	59,4	201,888	203,083	-1,194	0,72	0,67	2,170	-	2,170	24,00
01.01.2026	71,5	62,9	277,407	278,751	-1,344	0,71	0,67	2,395	-	2,395	24,00
02.01.2026	71,5	62,7	276,136	277,499	-1,363	0,71	0,67	2,430	-	2,430	24,00
03.01.2026	71,7	62,6	276,176	277,582	-1,406	0,71	0,67	2,505	-	2,505	24,00
04.01.2026	71,6	62,8	276,295	277,666	-1,371	0,71	0,67	2,441	-	2,441	24,00
05.01.2026	71,4	62,7	277,114	278,471	-1,356	0,71	0,67	2,421	-	2,421	24,00
06.01.2026	70,7	62,1	276,035	277,345	-1,310	0,71	0,67	2,354	-	2,354	24,00
07.01.2026	69,6	61,1	273,958	275,226	-1,268	0,71	0,67	2,308	-	2,308	24,00
08.01.2026	69,4	61,2	275,242	276,486	-1,244	0,71	0,68	2,266	-	2,266	24,00
09.01.2026	69,6	61,3	275,014	276,263	-1,249	0,71	0,67	2,271	-	2,271	24,00
10.01.2026	70,0	61,6	275,004	276,272	-1,268	0,71	0,67	2,297	-	2,297	24,00
11.01.2026	69,7	61,4	276,180	277,452	-1,272	0,71	0,67	2,309	-	2,309	24,00
12.01.2026	69,4	61,2	279,293	280,545	-1,252	0,71	0,67	2,280	-	2,280	24,00
13.01.2026	69,6	61,6	285,065	286,320	-1,255	0,71	0,68	2,279	-	2,279	24,00
14.01.2026	69,6	61,5	285,142	286,402	-1,260	0,71	0,67	2,288	-	2,288	24,00
15.01.2026	71,4	62,9	284,416	285,771	-1,356	0,71	0,67	2,415	-	2,415	24,00
16.01.2026	73,3	64,2	285,299	286,777	-1,477	0,71	0,67	2,586	-	2,586	24,00
17.01.2026	74,5	65,0	285,143	286,711	-1,568	0,71	0,66	2,716	-	2,716	24,00
18.01.2026	74,7	65,2	286,147	287,726	-1,579	0,71	0,67	2,728	-	2,728	24,00
19.01.2026	70,8	62,0	284,088	285,480	-1,392	0,71	0,67	2,504	-	2,504	24,00
Итого	71,0	60,5	7229,906	7269,377	-39,471	0,71	0,66	71,388	-	71,388	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	158504,828	159780,500	-	27912,43
20.01.2026 00:00	165734,734	167049,875	-	28656,43
	7229,906	7269,375	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

71,388 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: