



20.12.2025 — 19.01.2026

Характеристики
средств измерения:УК Новый дом,
ул. Островского д. 38
Договор № от ..

Подвал

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DC239
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	69,4	64,5	99,936	100,498	-0,562	0,487	-	0,487	24,00
21.12.2025	69,6	64,6	99,833	100,415	-0,581	0,503	-	0,503	24,00
22.12.2025	69,2	64,4	100,439	101,056	-0,617	0,483	-	0,483	24,00
23.12.2025	69,2	64,5	100,179	100,791	-0,612	0,474	-	0,474	24,00
24.12.2025	71,3	65,9	94,939	95,540	-0,601	0,514	-	0,514	24,00
25.12.2025	72,0	66,3	92,266	92,806	-0,540	0,529	-	0,529	24,00
26.12.2025	71,8	66,1	92,523	93,121	-0,597	0,531	-	0,531	24,00
27.12.2025	71,5	65,9	93,081	93,683	-0,601	0,527	-	0,527	24,00
28.12.2025	71,3	65,7	93,215	93,861	-0,646	0,526	-	0,526	24,00
29.12.2025	71,6	65,2	84,468	85,019	-0,551	0,533	-	0,533	24,00
30.12.2025	71,5	65,1	80,538	81,081	-0,543	0,520	-	0,520	24,00
31.12.2025	71,3	64,2	69,084	69,479	-0,395	0,480	-	0,480	24,00
01.01.2026	71,4	63,3	56,717	56,970	-0,252	0,461	-	0,461	24,00
02.01.2026	71,4	63,1	56,580	56,817	-0,237	0,468	-	0,468	24,00
03.01.2026	71,5	63,0	56,064	56,318	-0,254	0,476	-	0,476	24,00
04.01.2026	71,5	63,1	56,233	56,495	-0,263	0,470	-	0,470	24,00
05.01.2026	71,2	63,0	56,533	56,813	-0,280	0,465	-	0,465	24,00
06.01.2026	70,5	62,4	56,363	56,643	-0,280	0,456	-	0,456	24,00
07.01.2026	69,4	61,4	55,919	56,173	-0,254	0,449	-	0,449	24,00
08.01.2026	69,3	61,6	56,107	56,381	-0,275	0,430	-	0,430	24,00
09.01.2026	69,4	61,8	55,981	56,234	-0,253	0,426	-	0,426	24,00
10.01.2026	69,8	62,0	55,912	56,174	-0,263	0,439	-	0,439	24,00
11.01.2026	69,6	61,9	55,794	56,056	-0,262	0,428	-	0,428	24,00
12.01.2026	69,2	61,7	56,562	56,820	-0,257	0,423	-	0,423	24,00
13.01.2026	69,4	62,1	57,970	58,252	-0,282	0,424	-	0,424	24,00
14.01.2026	69,4	62,0	57,978	58,287	-0,309	0,429	-	0,429	24,00
15.01.2026	71,3	63,4	57,734	58,054	-0,319	0,454	-	0,454	24,00
16.01.2026	73,1	64,9	57,590	57,915	-0,325	0,477	-	0,477	24,00
17.01.2026	74,3	65,6	57,099	57,394	-0,295	0,496	-	0,496	24,00
18.01.2026	74,5	65,8	57,290	57,611	-0,321	0,497	-	0,497	24,00
19.01.2026	70,4	62,5	57,262	57,526	-0,264	0,451	-	0,451	24,00
Итого	70,9	63,8	2178,190	2190,283	-12,093	14,725	-	14,725	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	74856,008	74904,781	-	27912,18
20.01.2026 00:00	77034,195	77095,062	-	28656,18
	2178,188	2190,281	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

14,725 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.01.2026 10:36:03