

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 20.12.2025 по 19.01.2026

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Садовое кольцо д. 15

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 166300

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал) Q1	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2		
20.12.2025	65,4	52,2	212,900	217,940	-5,040	5,47	4,87	2,796	24,00
21.12.2025	65,2	52,1	213,000	218,000	-5,000	5,47	4,88	2,796	24,00
22.12.2025	63,8	51,3	212,900	218,020	-5,120	5,47	4,88	2,652	24,00
23.12.2025	66,1	53,0	212,920	218,020	-5,100	5,48	4,89	2,790	24,00
24.12.2025	69,7	54,8	212,670	217,640	-4,970	5,49	4,90	3,159	24,00
25.12.2025	72,7	56,5	212,230	217,250	-5,020	5,41	4,82	3,429	24,00
26.12.2025	69,6	54,5	212,580	217,590	-5,010	5,36	4,78	3,200	24,00
27.12.2025	67,2	53,0	212,940	217,940	-5,000	5,36	4,77	3,023	24,00
28.12.2025	67,0	53,0	212,970	217,990	-5,020	5,37	4,78	2,977	24,00
29.12.2025	67,3	53,4	213,150	218,290	-5,140	5,36	4,78	2,972	24,00
30.12.2025	67,4	53,5	213,480	218,680	-5,200	5,37	4,78	2,961	24,00
31.12.2025	67,6	53,8	213,620	218,850	-5,230	5,37	4,78	2,947	24,00
01.01.2026	67,3	53,6	213,370	218,550	-5,180	5,37	4,78	2,917	24,00
02.01.2026	67,3	53,4	213,360	218,560	-5,200	5,37	4,78	2,953	24,00
03.01.2026	66,9	52,8	213,030	218,080	-5,050	5,36	4,78	2,995	24,00
04.01.2026	67,0	52,9	213,200	218,240	-5,040	5,37	4,79	3,006	24,00
05.01.2026	67,4	53,4	213,100	218,320	-5,220	5,37	4,78	2,975	24,00
06.01.2026	66,5	53,0	212,930	218,140	-5,210	5,36	4,78	2,878	24,00
07.01.2026	64,2	51,3	212,940	218,220	-5,280	5,35	4,77	2,732	24,00
08.01.2026	64,6	51,8	213,230	218,250	-5,020	5,35	4,77	2,735	24,00
09.01.2026	64,3	51,6	213,060	218,250	-5,190	5,34	4,76	2,706	24,00
10.01.2026	64,3	51,5	212,940	218,170	-5,230	5,34	4,76	2,724	24,00
11.01.2026	64,2	51,4	212,960	218,220	-5,260	5,34	4,76	2,722	24,00
12.01.2026	63,3	50,9	213,060	218,230	-5,170	5,34	4,76	2,629	24,00
13.01.2026	61,5	49,7	213,210	218,440	-5,230	5,34	4,76	2,510	24,00
14.01.2026	62,7	49,9	184,620	189,170	-4,550	4,69	4,20	2,366	24,00
15.01.2026	65,7	52,2	212,730	217,970	-5,240	5,33	4,73	2,872	24,00
16.01.2026	69,4	54,2	212,380	217,550	-5,170	5,23	4,63	3,218	24,00
17.01.2026	71,3	55,1	211,040	216,260	-5,220	5,26	4,67	3,415	24,00
18.01.2026	70,5	54,5	210,620	215,850	-5,230	5,33	4,74	3,357	24,00
19.01.2026	67,4	52,7	210,540	215,890	-5,350	5,32	4,74	3,082	24,00
Итого	66,6	52,8	6567,680	6726,570	-158,890	5,35	4,76	90,494	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **90,494** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: