

Ведомость потребления ГВС

с 20.12.2025 по 19.01.2026

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Садовое кольцо д. 63

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 169022

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T3	T4	M3	M4	M5=M3-M4	P1	P2	Q5	
20.12.2025	58,8	51,9	40,150	35,320	4,830	5,6	5,6	0,527	24,00
21.12.2025	58,3	51,6	41,190	35,620	5,570	5,4	5,4	0,561	24,00
22.12.2025	58,7	51,9	40,280	35,260	5,020	5,6	5,6	0,536	24,00
23.12.2025	58,7	51,9	40,400	35,380	5,020	5,6	5,6	0,534	24,00
24.12.2025	59,5	52,3	40,000	35,370	4,630	5,7	5,6	0,526	24,00
25.12.2025	59,3	52,1	40,640	35,150	5,490	5,6	5,6	0,581	24,00
26.12.2025	59,5	52,2	39,880	35,320	4,560	5,6	5,6	0,532	24,00
27.12.2025	59,5	52,2	40,440	35,050	5,390	5,6	5,6	0,574	24,00
28.12.2025	59,2	52,1	40,840	35,440	5,400	5,5	5,5	0,571	24,00
29.12.2025	60,0	52,7	40,620	35,180	5,440	5,7	5,6	0,582	24,00
30.12.2025	59,6	52,5	40,420	35,180	5,240	5,5	5,5	0,561	24,00
31.12.2025	58,8	52,0	42,570	35,470	7,100	5,1	5,1	0,656	24,00
01.01.2026	60,0	52,9	40,030	36,010	4,020	8,0	8,0	0,495	24,00
02.01.2026	59,8	52,7	40,400	36,040	4,360	7,6	7,5	0,513	24,00
03.01.2026	59,7	52,5	40,390	35,520	4,870	6,6	6,6	0,547	24,00
04.01.2026	59,7	52,5	40,750	35,080	5,670	5,6	5,5	0,590	24,00
05.01.2026	59,8	52,5	39,820	35,290	4,530	5,6	5,5	0,529	24,00
06.01.2026	59,3	52,3	40,900	34,970	5,930	5,5	5,5	0,596	24,00
07.01.2026	59,0	52,0	39,950	35,280	4,670	5,6	5,6	0,521	24,00
08.01.2026	58,9	52,0	39,970	35,270	4,700	5,6	5,5	0,525	24,00
09.01.2026	59,0	52,1	39,990	35,180	4,810	5,6	5,5	0,526	24,00
10.01.2026	59,4	52,3	40,110	35,150	4,960	5,5	5,5	0,544	24,00
11.01.2026	58,8	52,0	40,850	35,200	5,650	5,2	5,1	0,569	24,00
12.01.2026	58,8	51,8	39,760	34,530	5,230	5,5	5,5	0,549	24,00
13.01.2026	59,3	52,4	40,030	34,740	5,290	5,6	5,6	0,553	24,00
14.01.2026	59,2	52,0	40,580	34,130	6,450	5,5	5,5	0,626	24,00
15.01.2026	60,3	52,8	40,190	34,250	5,940	5,5	5,5	0,616	24,00
16.01.2026	60,9	53,2	39,200	34,540	4,660	5,6	5,6	0,549	24,00
17.01.2026	60,5	52,6	38,560	34,810	3,750	5,5	5,5	0,505	24,00
18.01.2026	59,9	52,5	39,780	34,540	5,240	5,3	5,2	0,573	24,00
19.01.2026	59,5	52,2	40,520	34,240	6,280	5,5	5,4	0,623	24,00
Итого	59,4	52,3	1249,210	1088,510	160,700	5,7	5,7	17,290	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **17,290** ГКал

Всего к оплате за горячую воду Мп = **160,700** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: