



20.12.2025 — 19.01.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК Новый дом,
ул. Свердлова д. 32.
Договор № от ..

Прибор учета:
BKT-7
№ 173377
Версия ПО 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	66,0	55,3	178,900	179,720	-0,820	6,48	4,41	1,920	-	1,920	24,00
21.12.2025	65,7	54,9	178,290	179,230	-0,940	6,49	4,42	1,927	-	1,927	24,00
22.12.2025	66,0	55,5	180,560	181,960	-1,400	6,56	4,43	1,902	-	1,902	24,00
23.12.2025	65,5	55,2	180,490	181,920	-1,430	6,61	4,48	1,867	-	1,867	24,00
24.12.2025	70,1	58,1	180,180	181,700	-1,520	6,57	4,45	2,178	-	2,178	24,00
25.12.2025	73,3	60,2	180,050	181,620	-1,570	6,57	4,44	2,356	-	2,356	24,00
26.12.2025	70,0	58,0	180,910	182,700	-1,790	6,62	4,47	2,190	-	2,190	24,00
27.12.2025	67,8	56,4	181,470	183,020	-1,550	6,64	4,48	2,069	-	2,069	24,00
28.12.2025	67,4	56,2	181,600	183,040	-1,440	6,62	4,47	2,040	-	2,040	24,00
29.12.2025	67,7	56,6	181,470	182,790	-1,320	6,64	4,49	2,024	-	2,024	24,00
30.12.2025	67,8	56,7	181,340	182,510	-1,170	6,66	4,51	2,014	-	2,014	24,00
31.12.2025	67,6	56,7	181,490	182,680	-1,190	6,66	4,51	1,998	-	1,998	24,00
01.01.2026	67,4	56,4	181,610	182,940	-1,330	6,67	4,52	1,999	-	1,999	24,00
02.01.2026	67,4	56,2	181,060	182,490	-1,430	6,64	4,50	2,035	-	2,035	24,00
03.01.2026	67,1	55,8	179,610	180,890	-1,280	6,60	4,50	2,050	-	2,050	24,00
04.01.2026	67,5	56,0	179,510	180,940	-1,430	6,60	4,49	2,063	-	2,063	24,00
05.01.2026	67,8	56,5	179,630	181,010	-1,380	6,62	4,51	2,045	-	2,045	24,00
06.01.2026	66,8	55,8	179,790	181,050	-1,260	6,59	4,48	1,971	-	1,971	24,00
07.01.2026	59,1	49,8	174,850	176,060	-1,210	6,26	4,27	1,628	-	1,628	24,00
08.01.2026	64,9	54,1	174,410	175,610	-1,200	6,39	4,41	1,893	-	1,893	24,00
09.01.2026	64,9	54,1	174,240	175,480	-1,240	6,43	4,45	1,883	-	1,883	24,00
10.01.2026	64,4	53,8	174,450	175,640	-1,190	6,42	4,44	1,863	-	1,863	24,00
11.01.2026	64,5	53,9	174,410	175,560	-1,150	6,41	4,44	1,863	-	1,863	24,00
12.01.2026	63,1	53,0	174,550	175,680	-1,130	6,42	4,44	1,785	-	1,785	24,00
13.01.2026	61,6	51,9	161,240	162,400	-1,160	6,40	4,49	1,566	-	1,566	24,00
14.01.2026	63,0	52,8	174,390	175,530	-1,140	6,40	4,43	1,779	-	1,779	24,00
15.01.2026	66,7	55,4	174,260	175,220	-0,960	6,39	4,42	1,984	-	1,984	24,00
16.01.2026	70,3	57,7	173,960	174,950	-0,990	6,40	4,42	2,201	-	2,201	24,00
17.01.2026	71,6	58,3	173,560	174,640	-1,080	6,36	4,40	2,300	-	2,300	24,00
18.01.2026	70,9	57,8	173,400	174,600	-1,200	6,39	4,42	2,271	-	2,271	24,00
19.01.2026	67,2	55,5	173,740	174,850	-1,110	6,37	4,40	2,044	-	2,044	24,00
Итого	66,8	55,6	5499,420	5538,430	-39,010	6,51	4,45	61,708	-	61,708	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

61,708 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: