



Ведомость потребления горячей воды

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Чкалова д. 18

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-
F) № DC264

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	62,4	53,1	106,158	90,558	15,600	0,45	0,45	6,077	4,349	1,728	24,00
21.12.2025	62,1	52,9	107,413	90,571	16,842	0,45	0,44	6,103	4,331	1,772	24,00
22.12.2025	62,3	53,1	106,025	90,629	15,396	0,45	0,45	6,058	4,354	1,704	24,00
23.12.2025	62,0	53,0	106,495	91,179	15,316	0,45	0,45	6,052	4,369	1,683	24,00
24.12.2025	61,8	52,5	105,643	88,217	17,426	0,45	0,44	5,976	4,191	1,784	24,00
25.12.2025	62,2	52,7	104,356	88,633	15,723	0,45	0,45	5,941	4,223	1,718	24,00
26.12.2025	62,2	52,7	103,914	88,736	15,178	0,45	0,44	5,925	4,224	1,701	24,00
27.12.2025	62,3	52,7	103,274	88,735	14,538	0,45	0,45	5,891	4,231	1,660	24,00
28.12.2025	61,4	52,2	106,261	88,235	18,027	0,45	0,44	5,965	4,160	1,805	24,00
29.12.2025	62,9	53,3	103,211	88,795	14,415	0,45	0,45	5,957	4,282	1,674	24,00
30.12.2025	59,1	50,6	105,272	88,490	16,782	0,45	0,44	5,647	4,034	1,613	24,00
31.12.2025	54,2	46,8	112,534	87,282	25,252	0,44	0,43	5,439	3,652	1,787	24,00
01.01.2026	58,7	50,2	101,033	90,563	10,470	0,46	0,45	5,413	4,091	1,322	24,00
02.01.2026	57,5	49,3	104,652	89,938	14,714	0,45	0,45	5,469	3,984	1,485	24,00
03.01.2026	57,4	49,2	105,074	89,577	15,497	0,45	0,45	5,472	3,953	1,519	24,00
04.01.2026	57,2	48,9	106,222	89,391	16,831	0,45	0,44	5,505	3,920	1,586	24,00
05.01.2026	57,3	48,9	104,922	89,999	14,923	0,45	0,45	5,456	3,951	1,505	24,00
06.01.2026	56,7	48,5	105,590	89,735	15,855	0,45	0,45	5,420	3,898	1,523	24,00
07.01.2026	55,4	47,5	106,450	89,580	16,870	0,45	0,44	5,329	3,803	1,526	24,00
08.01.2026	62,2	52,4	104,194	90,092	14,103	0,46	0,45	5,946	4,268	1,678	24,00
09.01.2026	64,6	54,4	103,756	89,947	13,809	0,46	0,45	6,167	4,440	1,726	24,00
10.01.2026	64,9	54,6	104,633	89,720	14,913	0,46	0,46	6,249	4,448	1,800	24,00
11.01.2026	64,2	54,2	107,678	89,008	18,670	0,46	0,45	6,343	4,376	1,968	24,00
12.01.2026	64,5	54,5	106,965	89,177	17,788	0,46	0,45	6,352	4,411	1,942	24,00
13.01.2026	63,4	53,8	104,852	89,476	15,376	0,46	0,46	6,100	4,362	1,738	24,00
14.01.2026	61,9	52,7	105,917	89,473	16,444	0,46	0,45	5,998	4,263	1,734	24,00
15.01.2026	63,1	53,4	104,200	89,724	14,477	0,46	0,46	6,034	4,342	1,692	24,00
16.01.2026	63,8	54,0	104,174	89,733	14,441	0,46	0,46	6,109	4,394	1,715	24,00
17.01.2026	64,3	54,3	103,965	89,871	14,094	0,46	0,45	6,136	4,422	1,715	24,00
18.01.2026	63,6	53,9	107,530	89,146	18,384	0,45	0,44	6,250	4,357	1,893	24,00
19.01.2026	61,4	52,2	106,957	89,904	17,053	0,46	0,45	6,003	4,240	1,762	24,00
Итого	61,2	52,0	3269,321	2774,113	495,209	0,45	0,45	182,782	130,324	52,458	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = 52,458 ГКал

Всего к оплате за горячую воду M_п = 495,209 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.01.2026 10:51:18

1