



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 50

Назначение: Жилой дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА592

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	69,4	57,1	1408,630	1434,206	-25,576	7,0	5,0	-	-	16,971	24,00
21.12.2025	69,6	56,6	1350,924	1375,259	-24,335	7,0	5,0	-	-	16,891	24,00
22.12.2025	69,0	53,5	985,707	1002,100	-16,393	7,0	5,0	-	-	15,128	24,00
23.12.2025	68,9	52,9	924,293	939,377	-15,084	7,0	5,0	-	-	14,698	24,00
24.12.2025	71,3	59,9	1638,801	1669,032	-30,231	7,0	5,0	-	-	18,658	24,00
25.12.2025	72,2	60,3	1621,986	1650,833	-28,847	7,0	5,0	-	-	19,236	24,00
26.12.2025	72,0	59,0	1429,138	1455,465	-26,327	7,0	5,0	-	-	18,224	24,00
27.12.2025	71,7	57,0	1193,370	1214,319	-20,949	7,0	5,0	-	-	17,463	24,00
28.12.2025	71,4	56,7	1198,529	1219,001	-20,472	7,0	5,0	-	-	17,616	24,00
29.12.2025	71,7	56,2	1103,889	1121,932	-18,044	7,0	5,0	-	-	17,042	24,00
30.12.2025	71,7	55,9	1066,079	1083,036	-16,957	7,0	5,0	-	-	16,768	24,00
31.12.2025	71,4	56,4	1148,899	1168,382	-19,483	7,0	5,0	-	-	17,257	24,00
01.01.2026	71,6	57,5	1210,689	1232,048	-21,359	7,0	5,0	-	-	16,813	24,00
02.01.2026	71,6	58,7	1386,143	1411,002	-24,859	7,0	5,0	-	-	17,595	24,00
03.01.2026	71,8	59,6	1530,790	1558,752	-27,962	7,0	5,0	-	-	18,222	24,00
04.01.2026	71,6	56,6	1144,265	1163,270	-19,005	7,0	5,0	-	-	16,995	24,00
05.01.2026	71,2	52,1	764,059	776,441	-12,382	7,0	5,0	-	-	14,587	24,00
06.01.2026	70,6	53,8	946,547	962,900	-16,353	7,0	5,0	-	-	15,503	24,00
07.01.2026	69,5	56,0	1204,512	1226,402	-21,890	7,0	5,0	-	-	16,237	24,00
08.01.2026	69,4	53,0	913,090	928,344	-15,254	7,0	5,0	-	-	14,752	24,00
09.01.2026	69,5	55,2	1099,503	1118,843	-19,340	7,0	5,0	-	-	15,748	24,00
10.01.2026	69,9	56,2	1179,734	1201,128	-21,393	7,0	5,0	-	-	16,208	24,00
11.01.2026	69,7	55,7	1150,817	1171,580	-20,763	7,0	5,0	-	-	16,098	24,00
12.01.2026	69,3	53,2	899,470	914,911	-15,441	7,0	5,0	-	-	14,390	24,00
13.01.2026	69,4	51,2	740,794	752,931	-12,137	7,0	5,0	-	-	13,461	24,00
14.01.2026	69,5	53,9	1003,985	1021,393	-17,407	7,0	5,0	-	-	15,280	24,00
15.01.2026	71,3	56,6	1152,806	1173,428	-20,622	7,0	5,0	-	-	16,578	24,00
16.01.2026	73,3	59,8	1398,840	1425,203	-26,363	7,0	5,0	-	-	18,164	24,00
17.01.2026	74,6	62,3	1597,437	1628,520	-31,083	7,0	5,0	-	-	19,265	24,00
18.01.2026	74,8	60,8	1481,003	1510,422	-29,419	7,0	5,0	-	-	20,102	24,00
19.01.2026	70,6	56,8	1257,632	1281,739	-24,107	7,0	5,0	-	-	17,212	24,00
Итого	71,0	56,5	37132,362	37792,198	-659,836	7,0	5,0	-	-	519,161	744,00

Всего к оплате

Q_п = **519,161** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **-659,836** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:47:55 1