



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, пр. Московский, д. 10

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВВ300

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	72,8	66,8	584,678	586,735	-2,057	7,0	5,0	-	-	3,569	24,00
21.12.2025	72,6	66,7	522,572	524,336	-1,763	7,0	5,0	-	-	3,061	24,00
22.12.2025	73,1	66,9	421,862	423,393	-1,531	7,0	5,0	-	-	2,648	24,00
23.12.2025	73,4	67,0	405,773	407,298	-1,525	7,0	5,0	-	-	2,632	24,00
24.12.2025	72,4	66,2	991,222	994,861	-3,638	7,0	5,0	-	-	6,346	24,00
25.12.2025	72,9	66,4	1099,204	1103,353	-4,149	7,0	5,0	-	-	7,198	24,00
26.12.2025	72,6	66,5	620,933	623,103	-2,170	7,0	5,0	-	-	3,768	24,00
27.12.2025	71,7	66,3	575,984	577,767	-1,783	7,0	5,0	-	-	3,118	24,00
28.12.2025	71,8	66,4	551,033	552,754	-1,721	7,0	5,0	-	-	3,007	24,00
29.12.2025	72,0	66,5	540,034	541,764	-1,730	7,0	5,0	-	-	3,017	24,00
30.12.2025	72,1	66,5	514,498	516,152	-1,655	7,0	5,0	-	-	2,884	24,00
31.12.2025	71,9	66,3	513,659	515,338	-1,680	7,0	5,0	-	-	2,935	24,00
01.01.2026	72,0	66,7	541,312	542,976	-1,664	7,0	5,0	-	-	2,898	24,00
02.01.2026	71,8	66,5	717,033	719,230	-2,197	7,0	5,0	-	-	3,839	24,00
03.01.2026	71,6	66,3	833,894	836,363	-2,469	7,0	5,0	-	-	4,315	24,00
04.01.2026	71,8	66,4	564,391	566,137	-1,746	7,0	5,0	-	-	3,050	24,00
05.01.2026	72,1	66,6	482,911	484,456	-1,545	7,0	5,0	-	-	2,690	24,00
06.01.2026	72,0	66,2	473,381	474,975	-1,594	7,0	5,0	-	-	2,775	23,72
07.01.2026	72,1	66,6	520,763	522,414	-1,651	7,0	5,0	-	-	2,877	24,00
08.01.2026	72,3	66,7	466,598	468,090	-1,493	7,0	5,0	-	-	2,597	24,00
09.01.2026	71,9	66,8	541,420	543,044	-1,623	7,0	5,0	-	-	2,829	24,00
10.01.2026	71,7	66,6	591,362	593,129	-1,767	7,0	5,0	-	-	3,085	24,00
11.01.2026	71,7	66,5	564,679	566,369	-1,690	7,0	5,0	-	-	2,954	24,00
12.01.2026	72,0	66,7	492,820	494,349	-1,529	7,0	5,0	-	-	2,665	24,00
13.01.2026	71,8	66,7	473,054	474,456	-1,402	7,0	5,0	-	-	2,445	24,00
14.01.2026	71,4	66,4	538,040	539,580	-1,540	7,0	5,0	-	-	2,697	24,00
15.01.2026	71,1	66,3	641,652	643,444	-1,792	7,0	5,0	-	-	3,146	24,00
16.01.2026	73,2	66,7	680,532	682,968	-2,436	7,0	5,0	-	-	4,209	24,00
17.01.2026	74,8	66,9	784,095	787,729	-3,634	7,0	5,0	-	-	6,222	24,00
18.01.2026	74,9	67,0	639,634	642,553	-2,919	7,0	5,0	-	-	4,990	24,00
19.01.2026	73,6	66,8	502,911	504,870	-1,959	7,0	5,0	-	-	3,378	24,00
Итого	72,4	66,6	18391,935	18453,987	-62,052	7,0	5,0	-	-	107,842	743,72

Всего к оплате

Qп = 107,842 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -62,052 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 12:03:55 1