



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 15

Назначение: Жилой дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА512

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	66,1	58,5	361,406	361,517	-0,111	7,0	5,0	-	-	2,724	24,00
21.12.2025	65,8	58,3	360,159	360,188	-0,028	7,0	5,0	-	-	2,703	24,00
22.12.2025	66,1	58,7	363,310	363,142	0,168	7,0	5,0	-	-	2,677	24,00
23.12.2025	65,6	58,4	361,865	361,628	0,237	7,0	5,0	-	-	2,633	24,00
24.12.2025	69,6	61,0	362,649	362,374	0,274	7,0	5,0	-	-	3,149	24,00
25.12.2025	73,5	63,8	362,856	362,493	0,363	7,0	5,0	-	-	3,495	24,00
26.12.2025	70,3	61,6	363,298	362,946	0,351	7,0	5,0	-	-	3,165	24,00
27.12.2025	67,9	59,7	364,027	363,651	0,376	7,0	5,0	-	-	2,984	24,00
28.12.2025	67,4	59,4	363,529	363,131	0,399	7,0	5,0	-	-	2,906	24,00
29.12.2025	67,8	59,7	362,766	362,365	0,401	7,0	5,0	-	-	2,912	24,00
30.12.2025	67,9	59,9	363,769	363,341	0,428	7,0	5,0	-	-	2,892	24,00
31.12.2025	67,7	59,9	362,485	362,065	0,420	7,0	5,0	-	-	2,841	24,00
01.01.2026	67,5	59,8	362,075	361,654	0,421	7,0	5,0	-	-	2,781	24,00
02.01.2026	67,5	59,7	363,424	362,986	0,438	7,0	5,0	-	-	2,829	24,00
03.01.2026	67,2	59,3	364,560	364,109	0,452	7,0	5,0	-	-	2,891	24,00
04.01.2026	67,5	59,5	364,254	363,784	0,469	7,0	5,0	-	-	2,925	24,00
05.01.2026	67,8	59,8	363,949	363,455	0,494	7,0	5,0	-	-	2,916	24,00
06.01.2026	67,1	59,2	360,207	359,710	0,496	7,0	5,0	-	-	2,831	24,00
07.01.2026	59,2	52,7	360,883	360,574	0,310	7,0	5,0	-	-	2,321	24,00
08.01.2026	65,0	57,4	359,477	359,094	0,383	7,0	5,0	-	-	2,745	24,00
09.01.2026	64,9	57,3	359,100	358,685	0,415	7,0	5,0	-	-	2,729	24,00
10.01.2026	64,6	57,1	357,955	357,537	0,418	7,0	5,0	-	-	2,672	24,00
11.01.2026	64,6	57,2	357,428	357,000	0,428	7,0	5,0	-	-	2,646	24,00
12.01.2026	63,4	56,2	358,561	358,155	0,405	7,0	5,0	-	-	2,575	24,00
13.01.2026	61,7	54,8	358,399	358,044	0,355	7,0	5,0	-	-	2,458	24,00
14.01.2026	62,8	55,7	357,840	357,462	0,378	7,0	5,0	-	-	2,558	24,00
15.01.2026	66,6	58,6	357,305	356,837	0,467	7,0	5,0	-	-	2,855	24,00
16.01.2026	70,1	61,4	356,120	355,601	0,519	7,0	5,0	-	-	3,125	24,00
17.01.2026	71,6	62,5	355,779	355,194	0,585	7,0	5,0	-	-	3,240	24,00
18.01.2026	71,2	62,2	356,345	355,797	0,548	7,0	5,0	-	-	3,193	24,00
19.01.2026	67,4	59,2	356,863	356,342	0,521	7,0	5,0	-	-	2,895	24,00
Итого	66,9	59,0	11182,641	11170,861	11,780	7,0	5,0	-	-	88,267	744,00

Всего к оплате

Qп = 88,267 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 11,780 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:47:57 1