



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель:

Адрес: г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 15

Назначение: Коммерческие помещения

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DB683

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	66,1	55,8	92,064	91,762	0,302	7,0	5,0	-	-	0,953	24,00
21.12.2025	65,9	55,5	92,123	91,879	0,244	7,0	5,0	-	-	0,954	24,00
22.12.2025	66,2	55,9	92,946	91,949	0,996	7,0	5,0	-	-	0,956	24,00
23.12.2025	65,7	55,6	92,940	91,778	1,161	7,0	5,0	-	-	0,938	24,00
24.12.2025	70,3	58,4	91,160	90,477	0,683	7,0	5,0	-	-	1,084	24,00
25.12.2025	73,4	60,6	90,738	90,215	0,523	7,0	5,0	-	-	1,164	24,00
26.12.2025	70,2	58,5	91,574	90,959	0,615	7,0	5,0	-	-	1,074	24,00
27.12.2025	68,0	57,0	92,028	91,336	0,692	7,0	5,0	-	-	1,013	24,00
28.12.2025	67,6	56,7	91,974	91,228	0,746	7,0	5,0	-	-	1,000	24,00
29.12.2025	67,9	57,0	91,847	90,961	0,886	7,0	5,0	-	-	0,997	24,00
30.12.2025	68,0	57,2	91,852	90,853	0,999	7,0	5,0	-	-	0,990	24,00
31.12.2025	67,8	57,1	92,437	91,331	1,106	7,0	5,0	-	-	0,989	24,00
01.01.2026	67,6	56,9	91,747	90,592	1,155	7,0	5,0	-	-	0,978	24,00
02.01.2026	67,6	56,7	91,322	90,273	1,049	7,0	5,0	-	-	0,989	24,00
03.01.2026	67,3	56,4	90,610	89,845	0,765	7,0	5,0	-	-	0,992	24,00
04.01.2026	67,6	56,6	90,844	89,941	0,903	7,0	5,0	-	-	1,002	24,00
05.01.2026	68,0	56,9	91,412	90,369	1,043	7,0	5,0	-	-	1,011	24,00
06.01.2026	67,0	56,3	91,756	90,559	1,197	7,0	5,0	-	-	0,980	24,00
07.01.2026	59,3	50,4	90,918	90,139	0,779	7,0	5,0	-	-	0,807	24,00
08.01.2026	65,1	54,8	90,758	89,562	1,196	7,0	5,0	-	-	0,935	24,00
09.01.2026	65,1	54,8	90,724	89,516	1,208	7,0	5,0	-	-	0,930	24,00
10.01.2026	64,6	54,5	91,024	89,712	1,312	7,0	5,0	-	-	0,921	24,00
11.01.2026	64,7	54,5	91,112	89,759	1,353	7,0	5,0	-	-	0,927	24,00
12.01.2026	63,3	53,6	90,624	89,861	0,763	7,0	5,0	-	-	0,882	24,00
13.01.2026	61,8	52,5	90,591	90,076	0,515	7,0	5,0	-	-	0,838	24,00
14.01.2026	63,2	53,5	90,130	89,551	0,579	7,0	5,0	-	-	0,873	24,00
15.01.2026	66,9	56,1	90,290	89,247	1,043	7,0	5,0	-	-	0,971	24,00
16.01.2026	70,5	58,6	89,777	89,074	0,703	7,0	5,0	-	-	1,069	24,00
17.01.2026	71,7	59,3	89,433	88,822	0,611	7,0	5,0	-	-	1,108	24,00
18.01.2026	71,0	58,8	89,414	88,762	0,651	7,0	5,0	-	-	1,095	24,00
19.01.2026	67,4	56,3	89,567	88,887	0,679	7,0	5,0	-	-	0,997	24,00
Итого	67,0	56,2	2825,736	2799,278	26,459	7,0	5,0	-	-	30,417	744,00

Всего к оплате

Qп = 30,417 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 26,459 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:47:58 1