



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 1

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DD178

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	69,5	54,6	551,554	539,657	11,897	1,6	1,5	-	-	8,213	24,00
21.12.2025	69,8	55,2	528,444	516,809	11,635	1,6	1,5	-	-	7,712	24,00
22.12.2025	69,4	55,4	515,461	503,916	11,545	1,6	1,5	-	-	7,230	24,00
23.12.2025	69,7	55,7	508,606	497,263	11,342	1,6	1,5	-	-	7,144	24,00
24.12.2025	72,7	55,7	578,004	566,234	11,771	1,6	1,5	-	-	9,794	24,00
25.12.2025	74,0	56,2	579,395	567,838	11,558	1,6	1,5	-	-	10,268	24,00
26.12.2025	73,2	55,3	482,441	471,998	10,443	1,7	1,5	-	-	8,642	24,00
27.12.2025	72,6	55,1	470,370	460,007	10,364	1,7	1,5	-	-	8,188	24,00
28.12.2025	71,8	55,1	492,021	481,171	10,851	1,7	1,5	-	-	8,233	24,00
29.12.2025	72,1	55,5	482,241	471,589	10,652	1,7	1,5	-	-	8,015	24,00
30.12.2025	71,7	55,7	488,909	478,019	10,890	1,7	1,5	-	-	7,802	24,00
31.12.2025	71,5	55,2	490,549	479,726	10,823	1,7	1,5	-	-	8,004	24,00
01.01.2026	71,3	55,5	502,227	491,262	10,965	1,7	1,5	-	-	7,923	24,00
02.01.2026	71,7	55,3	523,205	512,041	11,164	1,6	1,5	-	-	8,577	24,00
03.01.2026	71,5	55,5	547,932	536,337	11,595	1,6	1,5	-	-	8,765	24,00
04.01.2026	71,5	55,1	501,953	490,952	11,001	1,7	1,5	-	-	8,210	24,00
05.01.2026	71,2	55,5	491,785	480,831	10,954	1,7	1,5	-	-	7,715	24,00
06.01.2026	70,7	55,3	506,779	495,588	11,191	1,7	1,5	-	-	7,783	24,00
07.01.2026	69,7	54,8	535,427	523,762	11,666	1,6	1,5	-	-	7,996	24,00
08.01.2026	69,5	55,3	520,726	509,102	11,624	1,6	1,5	-	-	7,394	24,00
09.01.2026	69,6	54,8	536,485	524,873	11,613	1,6	1,5	-	-	7,907	24,00
10.01.2026	69,7	54,9	541,391	529,754	11,637	1,6	1,5	-	-	7,978	24,00
11.01.2026	69,5	54,6	537,705	526,118	11,587	1,6	1,5	-	-	7,994	24,00
12.01.2026	69,5	55,5	529,832	518,212	11,619	1,7	1,5	-	-	7,409	24,00
13.01.2026	69,3	55,6	529,731	518,085	11,646	1,7	1,5	-	-	7,239	24,00
14.01.2026	69,5	55,1	535,928	524,246	11,682	1,6	1,5	-	-	7,721	24,00
15.01.2026	71,7	55,5	515,584	504,695	10,889	1,6	1,5	-	-	8,281	24,00
16.01.2026	74,4	56,2	484,845	474,619	10,226	1,7	1,5	-	-	8,799	24,00
17.01.2026	75,4	56,6	518,733	508,106	10,627	1,6	1,5	-	-	9,722	24,00
18.01.2026	75,3	55,8	466,748	456,916	9,832	1,7	1,5	-	-	9,032	24,00
19.01.2026	72,6	55,2	476,880	466,404	10,476	1,7	1,5	-	-	8,305	24,00
Итого	71,3	55,4	15971,893	15626,128	345,765	1,6	1,5	-	-	253,994	744,00

Всего к оплате

Q_п = **253,994** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **345,765** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:48:03 1