



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 3

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВВ580

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	69,8	53,7	486,371	472,981	13,390	7,0	5,0	-	-	7,789	24,00
21.12.2025	70,1	53,5	439,803	429,449	10,355	7,0	5,0	-	-	7,227	24,00
22.12.2025	69,7	53,3	402,756	394,844	7,912	7,0	5,0	-	-	6,604	24,00
23.12.2025	70,1	53,5	401,339	393,507	7,832	7,0	5,0	-	-	6,648	24,00
24.12.2025	73,0	57,5	671,563	646,887	24,676	7,0	5,0	-	-	10,324	24,00
25.12.2025	74,3	58,2	635,997	613,353	22,644	7,0	5,0	-	-	10,122	24,00
26.12.2025	73,6	55,8	448,683	438,079	10,604	7,0	5,0	-	-	7,868	24,00
27.12.2025	72,9	55,9	440,572	430,457	10,115	7,0	5,0	-	-	7,503	24,00
28.12.2025	72,1	55,0	437,736	427,724	10,012	7,0	5,0	-	-	7,486	24,00
29.12.2025	72,4	54,9	431,312	421,701	9,611	7,0	5,0	-	-	7,539	24,00
30.12.2025	72,0	51,9	403,603	395,930	7,673	7,0	5,0	-	-	7,472	24,00
31.12.2025	71,8	57,9	532,668	515,932	16,736	7,0	5,0	-	-	7,403	24,00
01.01.2026	71,7	58,1	555,700	537,545	18,155	7,0	5,0	-	-	7,548	24,00
02.01.2026	72,0	57,9	597,156	586,521	20,635	7,0	5,0	-	-	8,433	24,00
03.01.2026	71,9	58,0	623,343	610,996	22,346	7,0	5,0	-	-	8,596	24,00
04.01.2026	71,8	58,1	551,394	533,539	17,856	7,0	5,0	-	-	7,553	24,00
05.01.2026	71,6	58,4	526,605	510,108	16,497	7,0	5,0	-	-	6,935	24,00
06.01.2026	71,0	58,0	538,016	520,776	17,240	7,0	5,0	-	-	7,012	24,00
07.01.2026	70,0	56,7	561,489	542,685	18,803	7,0	5,0	-	-	7,461	24,00
08.01.2026	69,9	57,2	533,710	516,596	17,114	7,0	5,0	-	-	6,775	24,00
09.01.2026	69,9	56,9	558,250	539,702	18,547	7,0	5,0	-	-	7,269	24,00
10.01.2026	70,0	57,0	567,808	548,730	19,078	7,0	5,0	-	-	7,387	24,00
11.01.2026	69,9	56,7	555,219	536,847	18,372	7,0	5,0	-	-	7,308	24,00
12.01.2026	69,8	57,5	538,832	521,438	17,395	7,0	5,0	-	-	6,633	24,00
13.01.2026	69,6	57,4	533,623	516,487	17,136	7,0	5,0	-	-	6,508	24,00
14.01.2026	69,9	56,9	551,839	533,743	18,096	7,0	5,0	-	-	7,133	24,00
15.01.2026	72,0	58,2	573,328	554,279	19,049	7,0	5,0	-	-	7,910	24,00
16.01.2026	74,8	60,1	574,557	555,350	19,207	7,0	5,0	-	-	8,436	24,00
17.01.2026	75,8	60,4	605,678	584,701	20,978	7,0	5,0	-	-	9,305	24,00
18.01.2026	75,6	60,3	562,601	544,226	18,375	7,0	5,0	-	-	8,603	24,00
19.01.2026	73,0	58,9	536,061	518,566	17,495	7,0	5,0	-	-	7,506	24,00
Итого	71,7	56,9	16377,613	15873,679	503,934	7,0	5,0	-	-	238,297	744,00

Всего к оплате

Q_п = 238,297 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = 503,934 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:48:03 1