



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 6

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02

№ 3501

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	69,4	53,2	326,796	332,067	-5,271	6,4	4,3	-	-	5,310	24,00
21.12.2025	69,7	53,6	305,522	309,591	-4,068	6,7	4,2	-	-	4,919	24,00
22.12.2025	69,3	53,7	263,245	267,022	-3,778	7,2	4,1	-	-	4,139	24,00
23.12.2025	69,6	54,0	256,823	262,160	-5,337	7,2	4,0	-	-	4,037	24,00
24.12.2025	72,7	55,2	381,690	386,738	-5,048	5,9	4,5	-	-	6,683	24,00
25.12.2025	73,9	56,0	381,969	386,488	-4,518	5,9	4,5	-	-	6,879	24,00
26.12.2025	73,2	55,6	322,419	327,261	-4,842	6,6	4,3	-	-	5,681	24,00
27.12.2025	72,5	54,8	301,226	305,852	-4,626	7,0	4,2	-	-	5,345	24,00
28.12.2025	71,8	54,3	306,409	311,680	-5,271	6,8	4,2	-	-	5,349	24,00
29.12.2025	72,0	55,2	283,970	288,477	-4,507	7,1	4,1	-	-	4,783	24,00
30.12.2025	71,6	54,8	273,724	277,862	-4,138	7,2	4,1	-	-	4,597	24,00
31.12.2025	71,4	53,8	283,534	287,822	-4,288	7,0	4,2	-	-	5,003	24,00
01.01.2026	71,2	53,9	313,058	317,398	-4,339	6,7	4,3	-	-	5,437	24,00
02.01.2026	71,6	54,2	337,245	343,008	-5,763	6,4	4,3	-	-	5,899	24,00
03.01.2026	71,4	54,7	347,500	353,545	-6,046	6,3	4,4	-	-	5,830	24,00
04.01.2026	71,4	54,4	305,629	311,803	-6,174	6,8	4,2	-	-	5,208	24,00
05.01.2026	71,1	54,7	267,548	272,824	-5,276	7,3	4,1	-	-	4,424	24,00
06.01.2026	70,5	53,8	270,479	275,893	-5,414	7,2	4,1	-	-	4,542	24,00
07.01.2026	69,6	53,1	333,751	340,290	-6,539	6,4	4,3	-	-	5,539	24,00
08.01.2026	69,5	54,2	312,547	318,316	-5,769	6,7	4,2	-	-	4,799	24,00
09.01.2026	69,5	54,0	321,672	327,645	-5,972	6,7	4,3	-	-	5,012	24,00
10.01.2026	69,6	54,1	337,827	344,689	-6,862	6,5	4,4	-	-	5,261	24,00
11.01.2026	69,4	53,9	314,041	320,693	-6,652	6,8	4,3	-	-	4,884	24,00
12.01.2026	69,4	54,6	296,791	303,529	-6,738	7,1	4,2	-	-	4,422	24,00
13.01.2026	69,2	54,9	273,354	279,980	-6,626	7,3	4,1	-	-	3,925	24,00
14.01.2026	69,5	52,6	310,486	318,066	-7,580	6,8	4,3	-	-	5,253	24,00
15.01.2026	71,5	54,7	342,743	351,107	-8,364	6,4	4,4	-	-	5,762	24,00
16.01.2026	74,4	57,8	356,014	364,957	-8,944	6,2	4,3	-	-	5,903	24,00
17.01.2026	75,3	58,9	386,840	395,464	-8,623	5,7	4,5	-	-	6,380	24,00
18.01.2026	75,3	59,5	371,921	379,305	-7,383	5,9	4,4	-	-	5,897	24,00
19.01.2026	72,6	58,2	348,848	355,203	-6,355	6,3	4,3	-	-	5,030	24,00
Итого	71,3	54,8	9835,621	10016,732	-181,111	6,7	4,3	-	-	162,129	744,00

Всего к оплате

Qп = 162,129 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -181,111 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:48:03 1