



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского, д. 44А

Назначение: Жилой дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВВ237

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	69,1	54,4	51,755	51,865	-0,111	7,0	5,0	-	-	0,761	24,00
21.12.2025	69,3	54,5	52,384	52,467	-0,083	7,0	5,0	-	-	0,775	24,00
22.12.2025	68,9	54,3	51,500	51,530	-0,030	7,0	5,0	-	-	0,751	24,00
23.12.2025	68,9	54,5	51,496	51,538	-0,042	7,0	5,0	-	-	0,739	24,00
24.12.2025	70,9	54,8	51,362	51,482	-0,120	7,0	5,0	-	-	0,830	24,00
25.12.2025	71,7	55,2	52,598	52,614	-0,017	7,0	5,0	-	-	0,864	24,00
26.12.2025	71,5	55,9	57,152	57,242	-0,090	7,0	5,0	-	-	0,892	24,00
27.12.2025	71,2	55,8	56,168	56,161	0,007	7,0	5,0	-	-	0,867	24,00
28.12.2025	71,0	55,2	53,037	53,129	-0,092	7,0	5,0	-	-	0,835	24,00
29.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.2026	71,0	54,2	47,185	47,180	0,005	7,0	5,0	-	-	0,792	24,00
02.01.2026	71,0	54,1	47,436	47,265	0,171	7,0	5,0	-	-	0,798	24,00
03.01.2026	71,1	54,0	48,128	48,064	0,063	7,0	5,0	-	-	0,823	24,00
04.01.2026	71,1	54,0	51,284	51,309	-0,025	7,0	5,0	-	-	0,876	24,00
05.01.2026	70,9	54,4	52,480	52,281	0,199	7,0	5,0	-	-	0,865	24,00
06.01.2026	70,2	54,2	52,757	52,798	-0,041	7,0	5,0	-	-	0,846	24,00
07.01.2026	69,0	53,2	51,322	51,256	0,066	7,0	5,0	-	-	0,814	24,00
08.01.2026	69,0	53,5	51,524	51,715	-0,190	7,0	5,0	-	-	0,797	24,00
09.01.2026	69,1	53,6	51,299	51,348	-0,049	7,0	5,0	-	-	0,795	24,00
10.01.2026	69,4	53,0	47,785	47,695	0,089	7,0	5,0	-	-	0,784	24,00
11.01.2026	69,2	52,6	45,779	45,665	0,114	7,0	5,0	-	-	0,762	24,00
12.01.2026	68,8	52,6	44,667	44,546	0,121	7,0	5,0	-	-	0,724	24,00
13.01.2026	69,1	53,0	45,748	45,716	0,032	7,0	5,0	-	-	0,734	24,00
14.01.2026	69,1	52,6	48,357	48,452	-0,095	7,0	5,0	-	-	0,795	24,00
15.01.2026	70,8	53,5	48,806	48,759	0,047	7,0	5,0	-	-	0,848	24,00
16.01.2026	72,7	54,6	49,843	49,802	0,041	7,0	5,0	-	-	0,903	24,00
17.01.2026	73,9	56,2	53,625	53,529	0,096	7,0	5,0	-	-	0,948	24,00
18.01.2026	74,2	56,4	53,063	52,975	0,088	7,0	5,0	-	-	0,944	24,00
19.01.2026	70,1	53,7	49,933	49,852	0,081	7,0	5,0	-	-	0,814	24,00
Итого	70,4	54,2	1418,472	1418,238	0,233	7,0	5,0	-	-	22,974	672,00

Всего к оплате

Qп = 22,974 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 0,233 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 16:09:18 1