



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 2

Назначение: Теплоснабжение МКД

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DB891

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	65,2	55,6	109,777	109,362	0,415	7,0	5,0	-	-	1,056	24,00
21.12.2025	65,1	55,4	111,448	111,047	0,401	7,0	5,0	-	-	1,077	24,00
22.12.2025	63,6	54,4	111,639	111,291	0,348	7,0	5,0	-	-	1,033	24,00
23.12.2025	65,9	56,2	111,302	111,352	-0,050	7,0	5,0	-	-	1,076	24,00
24.12.2025	69,4	58,4	109,910	109,892	0,018	7,0	5,0	-	-	1,205	24,00
25.12.2025	72,4	60,3	110,967	110,982	-0,015	7,0	5,0	-	-	1,342	24,00
26.12.2025	69,4	58,1	113,304	113,246	0,058	7,0	5,0	-	-	1,282	24,00
27.12.2025	67,0	56,4	113,304	113,254	0,050	7,0	5,0	-	-	1,197	24,00
28.12.2025	66,8	56,3	113,221	113,151	0,070	7,0	5,0	-	-	1,188	24,00
29.12.2025	67,1	56,7	113,437	113,458	-0,021	7,0	5,0	-	-	1,187	24,00
30.12.2025	67,2	57,1	113,251	113,438	-0,187	7,0	5,0	-	-	1,149	24,00
31.12.2025	67,4	57,2	113,351	113,632	-0,281	7,0	5,0	-	-	1,152	24,00
01.01.2026	67,1	57,0	112,690	112,914	-0,224	7,0	5,0	-	-	1,136	24,00
02.01.2026	67,1	56,9	112,585	112,731	-0,146	7,0	5,0	-	-	1,148	24,00
03.01.2026	66,7	56,3	112,726	112,503	0,223	7,0	5,0	-	-	1,169	24,00
04.01.2026	66,8	56,5	112,907	112,744	0,163	7,0	5,0	-	-	1,164	24,00
05.01.2026	67,2	56,9	113,020	113,151	-0,131	7,0	5,0	-	-	1,160	24,00
06.01.2026	66,3	56,4	112,766	112,662	0,104	7,0	5,0	-	-	1,117	24,00
07.01.2026	64,0	54,7	112,698	112,089	0,609	7,0	5,0	-	-	1,049	24,00
08.01.2026	64,5	55,0	114,114	113,223	0,891	7,0	5,0	-	-	1,077	24,00
09.01.2026	64,2	54,9	112,738	112,046	0,693	7,0	5,0	-	-	1,042	24,00
10.01.2026	64,2	54,9	112,825	112,090	0,734	7,0	5,0	-	-	1,041	24,00
11.01.2026	64,0	54,9	112,900	112,254	0,646	7,0	5,0	-	-	1,034	24,00
12.01.2026	63,1	54,2	113,512	113,015	0,498	7,0	5,0	-	-	1,018	24,00
13.01.2026	61,3	53,0	113,009	112,838	0,171	7,0	5,0	-	-	0,945	24,00
14.01.2026	60,1	51,5	102,051	101,898	0,152	7,0	5,0	-	-	0,921	21,60
15.01.2026	65,5	55,7	112,207	111,764	0,443	7,0	5,0	-	-	1,103	24,00
16.01.2026	69,1	58,1	111,247	110,968	0,279	7,0	5,0	-	-	1,230	24,00
17.01.2026	71,1	59,2	108,669	109,076	-0,406	7,0	5,0	-	-	1,285	24,00
18.01.2026	70,3	58,8	108,225	108,517	-0,292	7,0	5,0	-	-	1,243	24,00
19.01.2026	67,2	56,7	108,358	107,620	0,738	7,0	5,0	-	-	1,131	24,00
Итого	66,3	56,2	3464,161	3458,210	5,951	7,0	5,0	-	-	34,958	741,60

Всего к оплате

Qп = 34,958 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 5,951 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:48:10 1