



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 12

Назначение: Ввод 2

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 178941

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	64,6	57,0	220,020	226,010	-5,990	7,0	7,0	-	-	1,658	24,00
21.12.2025	64,9	57,2	220,450	226,640	-6,190	7,0	7,0	-	-	1,689	24,00
22.12.2025	64,8	57,3	221,310	227,790	-6,480	7,0	7,0	-	-	1,661	24,00
23.12.2025	65,2	57,7	221,740	228,270	-6,530	7,0	7,0	-	-	1,662	24,00
24.12.2025	65,2	58,1	243,150	251,820	-8,670	7,0	7,0	-	-	1,727	24,00
25.12.2025	64,3	57,6	262,120	272,580	-10,460	7,0	7,0	-	-	1,762	24,00
26.12.2025	64,4	57,8	267,990	278,760	-10,770	7,0	7,0	-	-	1,769	24,00
27.12.2025	64,5	58,1	273,780	285,200	-11,420	7,0	7,0	-	-	1,761	24,00
28.12.2025	63,7	57,5	272,110	283,480	-11,370	7,0	7,0	-	-	1,704	24,00
29.12.2025	64,2	57,9	272,840	284,160	-11,320	7,0	7,0	-	-	1,698	24,00
30.12.2025	63,7	57,5	270,380	281,630	-11,250	7,0	7,0	-	-	1,660	24,00
31.12.2025	63,2	57,2	267,810	278,910	-11,100	7,0	7,0	-	-	1,628	24,00
01.01.2026	63,0	56,9	267,860	278,960	-11,100	7,0	7,0	-	-	1,639	24,00
02.01.2026	63,2	57,0	267,170	278,180	-11,010	7,0	7,0	-	-	1,667	24,00
03.01.2026	63,0	56,7	267,490	278,470	-10,980	7,0	7,0	-	-	1,676	24,00
04.01.2026	63,3	57,0	270,310	281,510	-11,200	7,0	7,0	-	-	1,697	24,00
05.01.2026	63,2	57,1	270,610	281,850	-11,240	7,0	7,0	-	-	1,655	24,00
06.01.2026	62,7	56,7	269,520	280,920	-11,400	7,0	7,0	-	-	1,607	24,00
07.01.2026	61,6	55,8	266,630	277,910	-11,280	7,0	7,0	-	-	1,564	24,00
08.01.2026	61,6	55,8	266,650	277,840	-11,190	7,0	7,0	-	-	1,551	24,00
09.01.2026	61,6	55,8	267,010	278,260	-11,250	7,0	7,0	-	-	1,550	24,00
10.01.2026	62,1	56,1	262,650	273,440	-10,790	7,0	7,0	-	-	1,566	24,00
11.01.2026	62,3	56,2	258,560	268,960	-10,400	7,0	7,0	-	-	1,596	24,00
12.01.2026	61,0	55,6	283,260	296,270	-13,010	7,0	7,0	-	-	1,539	24,00
13.01.2026	59,8	54,9	300,220	314,710	-14,490	7,0	7,0	-	-	1,491	24,00
14.01.2026	60,8	55,3	282,470	294,980	-12,510	7,0	7,0	-	-	1,539	24,00
15.01.2026	63,5	57,2	268,160	279,010	-10,850	7,0	7,0	-	-	1,688	24,00
16.01.2026	66,5	59,4	259,870	269,670	-9,800	7,0	7,0	-	-	1,840	24,00
17.01.2026	69,0	61,0	242,620	251,340	-8,720	7,0	7,0	-	-	1,943	24,00
18.01.2026	69,0	61,0	242,460	251,540	-9,080	7,0	7,0	-	-	1,944	24,00
19.01.2026	66,1	58,8	246,870	257,180	-10,310	7,0	7,0	-	-	1,802	24,00
Итого	63,7	57,3	8074,090	8396,250	-322,160	7,0	7,0	-	-	51,933	744,00

Всего к оплате

Q_п = **51,933** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **-322,160** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:47:49 1