



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 12

Назначение: Ввод 3

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 173058

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	65,3	57,7	120,440	118,030	2,410	5,4	5,9	-	-	0,911	24,00
21.12.2025	65,6	57,9	120,850	118,270	2,580	5,4	6,0	-	-	0,929	24,00
22.12.2025	65,5	58,0	121,350	118,790	2,560	5,5	6,0	-	-	0,902	24,00
23.12.2025	65,9	58,4	121,720	119,120	2,600	5,5	6,0	-	-	0,906	24,00
24.12.2025	65,9	58,9	133,630	130,920	2,710	5,5	6,0	-	-	0,940	24,00
25.12.2025	65,1	58,4	144,400	141,600	2,800	5,5	5,9	-	-	0,966	24,00
26.12.2025	65,2	58,5	147,540	144,640	2,900	5,6	5,9	-	-	0,977	24,00
27.12.2025	65,3	58,9	150,830	147,890	2,940	5,7	6,0	-	-	0,965	24,00
28.12.2025	64,5	58,3	150,070	147,190	2,880	5,6	6,0	-	-	0,930	24,00
29.12.2025	64,9	58,7	150,420	147,440	2,980	5,6	6,0	-	-	0,928	24,00
30.12.2025	64,4	58,3	149,560	146,660	2,900	5,6	6,0	-	-	0,910	24,00
31.12.2025	64,0	57,9	147,500	144,530	2,970	5,6	6,0	-	-	0,891	24,00
01.01.2026	63,8	57,7	147,600	144,730	2,870	5,6	5,9	-	-	0,896	24,00
02.01.2026	64,0	57,7	147,780	144,930	2,850	5,6	5,9	-	-	0,915	24,00
03.01.2026	63,7	57,5	148,020	145,190	2,830	5,6	5,9	-	-	0,921	24,00
04.01.2026	64,0	57,8	149,260	146,300	2,960	5,6	6,0	-	-	0,922	24,00
05.01.2026	64,0	57,9	149,900	147,000	2,900	5,7	6,0	-	-	0,906	24,00
06.01.2026	63,4	57,4	149,550	146,560	2,990	5,6	6,0	-	-	0,895	24,00
07.01.2026	62,4	56,5	147,900	144,960	2,940	5,6	6,0	-	-	0,868	24,00
08.01.2026	62,4	56,5	148,050	145,100	2,950	5,6	6,0	-	-	0,859	24,00
09.01.2026	62,4	56,6	148,060	145,080	2,980	5,6	6,0	-	-	0,853	24,00
10.01.2026	62,8	56,8	145,820	142,860	2,960	5,6	6,0	-	-	0,867	24,00
11.01.2026	63,1	56,9	143,160	140,220	2,940	5,6	6,0	-	-	0,875	24,00
12.01.2026	61,8	56,3	157,490	154,430	3,060	5,8	6,1	-	-	0,850	24,00
13.01.2026	60,6	55,7	167,270	163,970	3,300	5,8	6,0	-	-	0,826	24,00
14.01.2026	61,6	56,2	157,010	153,840	3,170	5,7	6,0	-	-	0,851	24,00
15.01.2026	64,2	58,0	148,230	145,150	3,080	5,6	6,0	-	-	0,918	24,00
16.01.2026	67,3	60,3	143,140	140,120	3,020	5,5	5,9	-	-	1,000	24,00
17.01.2026	69,8	61,8	133,430	130,440	2,990	5,4	5,8	-	-	1,059	24,00
18.01.2026	69,7	61,8	133,550	130,650	2,900	5,4	5,9	-	-	1,059	24,00
19.01.2026	66,9	59,7	136,720	133,870	2,850	5,5	5,9	-	-	0,978	24,00
Итого	64,5	58,0	4460,250	4370,480	89,770	5,6	6,0	-	-	28,473	744,00

Всего к оплате

Q_п = **28,473** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **89,770** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:47:49 1