



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 16

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 179171

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	66,1	56,0	689,030	688,970	0,060	4,7	4,2	-	-	6,899	24,00
21.12.2025	66,4	56,3	691,280	691,130	0,150	4,8	4,2	-	-	6,967	24,00
22.12.2025	66,3	56,4	693,500	693,400	0,100	4,6	4,2	-	-	6,863	24,00
23.12.2025	66,7	56,8	695,270	694,950	0,320	4,6	4,1	-	-	6,893	24,00
24.12.2025	66,7	57,3	758,990	758,600	0,390	4,7	4,1	-	-	7,141	24,00
25.12.2025	65,7	57,0	816,210	816,180	0,030	4,5	4,0	-	-	7,168	24,00
26.12.2025	65,8	57,1	832,350	832,350	0,000	4,7	4,1	-	-	7,271	24,00
27.12.2025	66,0	57,4	850,040	849,980	0,060	4,9	4,2	-	-	7,266	24,00
28.12.2025	65,2	56,8	845,820	845,820	0,000	4,6	4,2	-	-	7,068	24,00
29.12.2025	65,6	57,2	849,160	849,160	0,000	4,5	4,1	-	-	7,087	24,00
30.12.2025	65,1	56,9	843,310	843,310	0,000	4,8	4,2	-	-	6,932	24,00
31.12.2025	64,6	56,5	834,390	834,390	0,000	4,7	4,2	-	-	6,810	24,00
01.01.2026	64,4	56,3	835,010	835,010	0,000	4,7	4,2	-	-	6,807	24,00
02.01.2026	64,6	56,3	833,770	833,770	0,000	4,8	4,1	-	-	6,914	24,00
03.01.2026	64,4	56,0	835,510	835,510	0,000	4,7	4,1	-	-	6,993	24,00
04.01.2026	64,7	56,3	843,000	843,000	0,000	4,8	4,2	-	-	7,032	24,00
05.01.2026	64,6	56,4	845,180	845,180	0,000	4,9	4,4	-	-	6,940	24,00
06.01.2026	64,1	56,0	843,170	843,170	0,000	4,8	4,3	-	-	6,801	24,00
07.01.2026	63,0	55,1	834,600	834,600	0,000	4,7	4,1	-	-	6,634	24,00
08.01.2026	63,0	55,2	835,220	835,220	0,000	4,9	4,3	-	-	6,535	24,00
09.01.2026	63,0	55,2	834,960	834,960	0,000	4,8	4,3	-	-	6,501	24,00
10.01.2026	63,4	55,5	823,120	823,120	0,000	4,9	4,3	-	-	6,557	24,00
11.01.2026	63,7	55,5	809,030	809,030	0,000	4,9	4,3	-	-	6,610	24,00
12.01.2026	62,3	55,1	884,000	884,000	0,000	4,7	4,0	-	-	6,421	24,00
13.01.2026	61,2	54,5	936,610	936,610	0,000	5,0	4,2	-	-	6,252	24,00
14.01.2026	62,2	54,9	882,210	881,450	0,760	4,8	4,1	-	-	6,448	24,00
15.01.2026	64,9	56,5	835,240	835,070	0,170	5,0	4,4	-	-	6,972	24,00
16.01.2026	68,0	58,7	809,350	808,840	0,510	4,6	4,2	-	-	7,598	24,00
17.01.2026	70,6	60,0	757,070	755,960	1,110	4,7	4,2	-	-	8,037	24,00
18.01.2026	70,6	60,0	758,010	756,660	1,350	4,6	4,2	-	-	7,999	24,00
19.01.2026	67,6	58,1	774,370	773,400	0,970	4,8	4,2	-	-	7,380	24,00
Итого	65,2	56,6	25208,780	25202,800	5,980	4,7	4,2	-	-	215,796	744,00

Всего к оплате

Qп = 215,796 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 5,980 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:47:50 1