



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 27

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 178802 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	65,5	53,6	419,600	422,200	-2,600	6,7	6,3	-	-	4,999	24,00
21.12.2025	65,8	53,8	420,640	423,250	-2,610	6,7	6,3	-	-	5,074	24,00
22.12.2025	65,7	53,8	418,930	421,530	-2,600	6,8	6,3	-	-	4,988	24,00
23.12.2025	66,1	54,2	420,670	423,230	-2,560	6,8	6,3	-	-	4,990	24,00
24.12.2025	66,2	54,3	439,780	442,510	-2,730	6,8	6,2	-	-	5,218	24,00
25.12.2025	65,2	53,6	459,780	462,530	-2,750	6,9	6,2	-	-	5,326	24,00
26.12.2025	65,3	53,8	464,150	466,930	-2,780	6,9	6,2	-	-	5,357	24,00
27.12.2025	65,4	54,2	473,050	475,860	-2,810	7,0	6,2	-	-	5,310	24,00
28.12.2025	64,6	53,7	469,800	472,450	-2,650	6,9	6,2	-	-	5,138	24,00
29.12.2025	65,0	54,1	471,840	474,510	-2,670	7,0	6,2	-	-	5,149	24,00
30.12.2025	64,5	53,8	470,250	472,830	-2,580	7,0	6,2	-	-	5,022	24,00
31.12.2025	64,1	53,5	466,340	468,870	-2,530	6,9	6,2	-	-	4,941	24,00
01.01.2026	63,9	53,3	467,880	470,400	-2,520	6,9	6,2	-	-	4,941	24,00
02.01.2026	64,1	53,3	467,140	469,720	-2,580	6,9	6,2	-	-	5,028	24,00
03.01.2026	63,8	52,9	466,800	469,380	-2,580	6,9	6,2	-	-	5,088	24,00
04.01.2026	64,1	53,2	467,680	470,350	-2,670	7,0	6,2	-	-	5,112	24,00
05.01.2026	64,1	53,4	470,450	473,050	-2,600	7,0	6,2	-	-	5,015	24,00
06.01.2026	63,5	53,1	470,190	472,680	-2,490	7,0	6,2	-	-	4,887	24,00
07.01.2026	62,5	52,3	467,340	469,750	-2,410	6,9	6,2	-	-	4,762	24,00
08.01.2026	62,5	52,4	466,600	469,010	-2,410	6,9	6,2	-	-	4,708	24,00
09.01.2026	62,4	52,4	467,080	469,460	-2,380	6,9	6,2	-	-	4,697	24,00
10.01.2026	62,9	52,6	464,130	466,570	-2,440	7,0	6,3	-	-	4,787	24,00
11.01.2026	63,2	52,7	457,250	459,680	-2,430	7,0	6,3	-	-	4,804	24,00
12.01.2026	61,8	52,2	482,310	484,670	-2,360	7,1	6,3	-	-	4,639	24,00
13.01.2026	60,6	51,7	501,770	503,980	-2,210	7,2	6,2	-	-	4,503	24,00
14.01.2026	61,6	52,0	481,670	483,970	-2,300	7,0	6,2	-	-	4,629	24,00
15.01.2026	64,3	53,6	465,330	467,910	-2,580	7,0	6,2	-	-	5,012	24,00
16.01.2026	67,5	55,5	455,960	458,880	-2,920	6,8	6,2	-	-	5,472	24,00
17.01.2026	70,0	56,8	438,330	441,500	-3,170	6,7	6,2	-	-	5,795	24,00
18.01.2026	70,0	56,8	438,800	441,950	-3,150	6,8	6,2	-	-	5,782	24,00
19.01.2026	67,0	55,0	443,950	446,810	-2,860	6,8	6,2	-	-	5,336	24,00
Итого	64,6	53,6	14235,490	14316,420	-80,930	6,9	6,2	-	-	156,509	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	121163,609	121618,742	984,188	11462,00
20.01.2026 00:00	135399,094	135935,156	1140,697	12206,00
	14235,484	14316,414	156,509	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = 156,509 ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = -80,930 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: