



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 24

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА771

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	65,6	54,2	289,280	286,654	2,626	7,0	5,0	-	-	3,282	24,00
21.12.2025	66,0	54,5	290,397	287,930	2,467	7,0	5,0	-	-	3,322	24,00
22.12.2025	65,9	54,6	291,383	288,908	2,475	7,0	5,0	-	-	3,279	24,00
23.12.2025	66,3	55,0	292,749	290,132	2,617	7,0	5,0	-	-	3,310	24,00
24.12.2025	70,8	58,2	303,520	300,645	2,874	7,0	5,0	-	-	3,842	24,00
25.12.2025	72,7	59,9	315,107	312,221	2,886	7,0	5,0	-	-	4,035	24,00
26.12.2025	71,0	59,2	331,139	328,291	2,849	7,0	5,0	-	-	3,895	24,00
27.12.2025	69,1	58,3	345,993	343,114	2,880	7,0	5,0	-	-	3,747	24,00
28.12.2025	68,3	57,7	344,043	341,220	2,822	7,0	5,0	-	-	3,640	24,00
29.12.2025	68,7	58,1	345,643	342,851	2,792	7,0	5,0	-	-	3,652	24,00
30.12.2025	68,2	57,8	343,874	341,053	2,820	7,0	5,0	-	-	3,595	24,00
31.12.2025	67,8	57,4	340,843	338,095	2,748	7,0	5,0	-	-	3,535	24,00
01.01.2026	67,5	57,2	340,203	337,511	2,692	7,0	5,0	-	-	3,517	24,00
02.01.2026	67,8	57,2	339,716	336,784	2,932	7,0	5,0	-	-	3,585	24,00
03.01.2026	67,6	56,9	340,664	337,633	3,031	7,0	5,0	-	-	3,615	24,00
04.01.2026	67,8	57,2	343,721	340,876	2,845	7,0	5,0	-	-	3,660	24,00
05.01.2026	67,8	57,3	344,695	341,878	2,816	7,0	5,0	-	-	3,599	24,00
06.01.2026	67,2	56,9	344,155	341,334	2,821	7,0	5,0	-	-	3,529	24,00
07.01.2026	66,0	55,9	341,618	338,776	2,842	7,0	5,0	-	-	3,452	24,00
08.01.2026	66,0	56,0	341,612	338,896	2,716	7,0	5,0	-	-	3,402	24,00
09.01.2026	66,0	56,0	341,289	338,511	2,778	7,0	5,0	-	-	3,391	24,00
10.01.2026	65,9	55,9	339,485	336,584	2,900	7,0	5,0	-	-	3,390	24,00
11.01.2026	65,6	55,6	336,819	333,984	2,836	7,0	5,0	-	-	3,353	24,00
12.01.2026	64,8	55,7	364,512	361,628	2,884	7,0	5,0	-	-	3,318	24,00
13.01.2026	63,7	55,3	385,972	383,227	2,745	7,0	5,0	-	-	3,232	24,00
14.01.2026	63,9	55,0	367,572	364,821	2,751	7,0	5,0	-	-	3,256	24,00
15.01.2026	66,6	56,5	348,111	345,227	2,884	7,0	5,0	-	-	3,509	24,00
16.01.2026	70,1	58,7	335,063	332,215	2,849	7,0	5,0	-	-	3,823	24,00
17.01.2026	70,3	58,3	320,178	317,174	3,005	7,0	5,0	-	-	3,846	24,00
18.01.2026	70,4	58,3	320,739	317,742	2,997	7,0	5,0	-	-	3,858	24,00
19.01.2026	68,3	57,0	324,765	321,837	2,928	7,0	5,0	-	-	3,649	24,00
Итого	67,5	56,8	10354,861	10267,754	87,107	7,0	5,0	-	-	110,117	744,00

Всего к оплате

Qп = 110,117 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 87,107 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:47:54 1