



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 5

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024 № 800026

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: VZLJOT
76.30.02.60

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	66,1	58,1	467,893	485,137	-17,244	6,9	6,7	30,977	28,265	2,711	24,00
21.12.2025	66,1	58,0	464,055	483,162	-19,107	6,9	6,7	30,726	28,068	2,658	24,00
22.12.2025	66,5	58,5	467,518	487,212	-19,693	6,9	6,7	31,139	28,547	2,592	24,00
23.12.2025	66,7	58,7	468,428	487,698	-19,270	6,9	6,7	31,290	28,708	2,581	24,00
24.12.2025	68,3	59,8	468,355	488,083	-19,728	6,9	6,7	32,044	29,260	2,784	24,00
25.12.2025	71,0	61,8	474,417	495,087	-20,670	7,0	6,8	33,733	30,641	3,092	24,00
26.12.2025	70,2	61,1	468,765	489,321	-20,556	6,9	6,7	32,979	29,961	3,018	24,00
27.12.2025	68,6	59,7	456,249	475,688	-19,439	6,8	6,6	31,357	28,457	2,900	24,00
28.12.2025	67,3	58,7	455,904	475,065	-19,160	6,7	6,6	30,722	27,934	2,789	24,00
29.12.2025	67,5	59,0	456,792	474,539	-17,747	6,8	6,6	30,903	28,039	2,864	24,00
30.12.2025	67,5	59,0	456,292	474,796	-18,505	6,8	6,6	30,876	28,093	2,782	24,00
31.12.2025	66,9	58,5	453,451	472,053	-18,602	6,8	6,6	30,379	27,677	2,702	24,00
01.01.2026	66,6	58,3	455,126	469,949	-14,823	6,8	6,6	30,376	27,442	2,933	24,00
02.01.2026	66,7	58,2	454,108	470,389	-16,281	6,8	6,6	30,332	27,446	2,886	24,00
03.01.2026	66,3	57,7	450,595	467,445	-16,850	6,8	6,6	29,926	27,038	2,888	24,00
04.01.2026	66,8	58,1	453,719	473,355	-19,636	6,8	6,6	30,346	27,585	2,761	24,00
05.01.2026	66,8	58,3	455,262	474,987	-19,725	6,8	6,6	30,476	27,756	2,720	24,00
06.01.2026	66,7	58,3	455,674	475,280	-19,606	6,8	6,6	30,444	27,778	2,666	24,00
07.01.2026	65,0	56,9	452,204	471,503	-19,299	6,8	6,6	29,446	26,888	2,558	24,00
08.01.2026	65,3	57,2	454,523	473,139	-18,616	6,8	6,6	29,719	27,132	2,587	24,00
09.01.2026	64,9	57,0	453,545	471,606	-18,061	6,8	6,6	29,486	26,924	2,563	24,00
10.01.2026	65,2	57,2	453,271	472,575	-19,304	6,8	6,6	29,618	27,080	2,537	24,00
11.01.2026	65,0	57,0	452,801	472,278	-19,476	6,8	6,6	29,492	26,989	2,503	24,00
12.01.2026	64,4	56,6	446,652	464,769	-18,118	6,8	6,6	28,849	26,363	2,487	24,00
13.01.2026	62,7	55,0	432,274	448,224	-15,951	6,6	6,5	27,151	24,694	2,457	24,00
14.01.2026	63,5	55,4	426,364	440,325	-13,961	6,6	6,4	27,072	24,446	2,625	24,00
15.01.2026	64,9	56,7	442,900	461,037	-18,136	6,7	6,5	28,792	26,191	2,602	24,00
16.01.2026	69,5	60,5	459,340	479,009	-19,669	6,8	6,6	31,994	29,026	2,968	24,00
17.01.2026	72,2	62,7	470,781	490,735	-19,954	6,9	6,7	34,028	30,824	3,204	24,00
18.01.2026	72,5	62,8	471,471	491,372	-19,902	6,9	6,7	34,217	30,940	3,277	24,00
19.01.2026	70,1	61,1	469,640	489,565	-19,925	6,9	6,7	32,967	29,988	2,979	24,00
Итого	67,0	58,6	14168,368	14745,381	-577,013	6,8	6,6	951,854	866,179	85,674	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.12.2025 07:39	1149710,250	1160100,125	-	110095,93
20.01.2026 07:41	1163877,625	1174844,750	-	110839,96
	14167,375	14744,625	-	744,03

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = **85,674** ГКал

Всего к оплате за потери воды M_п = **-577,013** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: