



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Геофизиков, д. 4

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 167070 T_{хв} = 5,0 °C Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	66,0	55,5	245,640	245,380	0,260	6,2	6,0	-	-	2,577	24,00
21.12.2025	65,8	55,3	244,300	243,970	0,330	6,2	6,0	-	-	2,558	24,00
22.12.2025	66,1	55,8	249,800	249,590	0,210	6,2	6,0	-	-	2,551	24,00
23.12.2025	65,6	55,6	249,660	249,390	0,270	6,2	6,0	-	-	2,496	24,00
24.12.2025	70,2	58,5	249,710	249,350	0,360	6,2	6,0	-	-	2,904	24,00
25.12.2025	73,3	60,8	250,560	250,150	0,410	6,2	6,0	-	-	3,124	24,00
26.12.2025	70,1	58,6	251,770	251,430	0,340	6,2	6,0	-	-	2,898	24,00
27.12.2025	67,8	57,0	251,990	251,600	0,390	6,2	6,0	-	-	2,742	24,00
28.12.2025	67,4	56,7	251,890	251,470	0,420	6,2	6,0	-	-	2,705	24,00
29.12.2025	67,8	57,0	251,780	251,330	0,450	6,2	6,0	-	-	2,708	24,00
30.12.2025	67,8	57,1	251,720	251,240	0,480	6,2	6,0	-	-	2,704	24,00
31.12.2025	67,7	57,1	251,610	251,130	0,480	6,2	6,0	-	-	2,671	24,00
01.01.2026	67,5	56,9	252,040	251,560	0,480	6,2	6,0	-	-	2,666	24,00
02.01.2026	67,4	56,7	251,400	250,900	0,500	6,2	6,0	-	-	2,703	24,00
03.01.2026	67,2	56,3	248,630	248,270	0,360	6,2	6,0	-	-	2,716	24,00
04.01.2026	67,5	56,6	249,040	248,510	0,530	6,2	6,0	-	-	2,722	24,00
05.01.2026	67,8	57,0	249,840	249,270	0,570	6,2	6,0	-	-	2,719	24,00
06.01.2026	66,8	56,2	249,880	249,290	0,590	6,2	6,0	-	-	2,644	24,00
07.01.2026	60,7	51,2	200,330	200,030	0,300	6,2	6,0	-	-	1,900	21,00
08.01.2026	65,0	54,6	241,080	240,660	0,420	6,2	6,0	-	-	2,504	24,00
09.01.2026	64,9	54,5	240,070	239,610	0,460	6,2	6,0	-	-	2,494	24,00
10.01.2026	64,5	54,2	240,920	240,370	0,550	6,2	6,0	-	-	2,471	24,00
11.01.2026	64,6	54,3	240,510	239,880	0,630	6,2	6,0	-	-	2,462	24,00
12.01.2026	63,2	53,4	240,490	239,960	0,530	6,2	6,0	-	-	2,359	24,00
13.01.2026	61,7	52,2	240,690	240,260	0,430	6,2	6,0	-	-	2,263	24,00
14.01.2026	63,0	53,1	240,880	240,370	0,510	6,2	6,0	-	-	2,382	24,00
15.01.2026	66,8	55,8	240,480	239,320	1,160	6,2	6,0	-	-	2,638	24,00
16.01.2026	70,3	58,2	240,490	239,760	0,730	6,2	6,0	-	-	2,934	24,00
17.01.2026	71,6	58,9	240,410	239,620	0,790	6,2	6,0	-	-	3,053	24,00
18.01.2026	70,9	58,4	239,980	239,170	0,810	6,2	6,0	-	-	3,013	24,00
19.01.2026	67,3	55,9	239,810	239,080	0,730	6,2	6,0	-	-	2,734	24,00
Итого	66,9	56,1	7587,400	7571,920	15,480	6,2	6,0	-	-	82,015	741,00

Всего к оплате Q_п = 82,015 Гкал

Всего к оплате за потери воды M_п = 15,480 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:47:57 1