



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 49

Назначение: Ввод №1

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 129491

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	65,6	52,7	221,530	221,530	0,000	5,0	5,8	-	-	2,853	24,00
21.12.2025	65,3	52,5	221,890	221,890	0,000	5,8	6,0	-	-	2,842	24,00
22.12.2025	65,7	52,9	222,710	222,710	0,000	5,1	6,0	-	-	2,842	24,00
23.12.2025	65,2	52,7	223,280	223,280	0,000	5,9	6,0	-	-	2,787	24,00
24.12.2025	70,0	55,2	221,680	221,680	0,000	4,4	5,3	-	-	3,263	24,00
25.12.2025	72,7	57,1	221,990	221,990	0,000	5,1	5,8	-	-	3,472	24,00
26.12.2025	69,5	55,0	222,200	222,200	0,000	6,0	5,6	-	-	3,223	24,00
27.12.2025	67,4	53,7	222,660	222,660	0,000	4,4	5,8	-	-	3,057	24,00
28.12.2025	67,1	53,5	222,860	222,860	0,000	5,6	6,0	-	-	3,024	24,00
29.12.2025	67,4	53,8	223,060	223,060	0,000	6,0	6,0	-	-	3,015	24,00
30.12.2025	67,4	54,0	222,490	222,490	0,000	5,7	6,0	-	-	2,989	24,00
31.12.2025	67,3	53,9	222,880	222,880	0,000	5,4	6,0	-	-	2,980	24,00
01.01.2026	67,1	53,7	223,240	223,240	0,000	5,4	6,0	-	-	2,974	24,00
02.01.2026	67,0	53,6	223,140	223,140	0,000	5,0	6,0	-	-	2,991	24,00
03.01.2026	66,8	53,3	223,210	223,210	0,000	5,4	6,0	-	-	3,017	24,00
04.01.2026	67,1	53,5	222,850	222,850	0,000	4,1	6,0	-	-	3,027	24,00
05.01.2026	67,5	54,0	222,690	222,690	0,000	5,8	6,0	-	-	3,004	24,00
06.01.2026	66,3	53,3	222,760	222,760	0,000	5,5	6,0	-	-	2,895	24,00
07.01.2026	58,9	48,1	221,440	221,440	0,000	5,3	5,8	-	-	2,393	24,00
08.01.2026	64,6	52,0	220,200	220,200	0,000	4,5	6,0	-	-	2,760	24,00
09.01.2026	64,5	52,0	220,410	220,410	0,000	4,8	6,0	-	-	2,764	24,00
10.01.2026	64,1	51,7	220,340	220,340	0,000	5,3	6,0	-	-	2,736	24,00
11.01.2026	64,2	51,7	219,760	219,760	0,000	6,0	6,0	-	-	2,747	24,00
12.01.2026	62,8	50,8	219,900	219,900	0,000	5,2	6,0	-	-	2,613	24,00
13.01.2026	61,3	49,9	220,150	220,150	0,000	5,2	6,0	-	-	2,504	24,00
14.01.2026	62,8	50,8	220,110	220,110	0,000	5,1	6,0	-	-	2,631	24,00
15.01.2026	66,4	53,0	219,400	219,400	0,000	5,7	6,0	-	-	2,932	24,00
16.01.2026	70,0	55,1	219,590	219,590	0,000	4,5	5,8	-	-	3,248	24,00
17.01.2026	71,1	55,8	220,050	220,050	0,000	5,2	6,0	-	-	3,356	24,00
18.01.2026	70,3	55,3	219,610	219,610	0,000	4,7	6,0	-	-	3,287	24,00
19.01.2026	66,9	53,2	218,720	218,720	0,000	5,1	6,0	-	-	2,993	24,00
Итого	66,5	53,1	6866,800	6866,800	0,000	5,2	5,9	-	-	91,219	744,00

Всего к оплате

Q_п = 91,219 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = 0,000 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:48:05 1