



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 49

Назначение: Ввод №2

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 129491

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	65,5	56,7	231,270	231,270	0,000	5,8	6,0	-	-	2,027	24,00
21.12.2025	65,2	56,6	231,820	231,820	0,000	6,2	6,0	-	-	2,001	24,00
22.12.2025	65,6	57,0	232,160	232,160	0,000	5,2	6,0	-	-	1,980	24,00
23.12.2025	65,1	56,7	233,220	233,220	0,000	4,9	6,0	-	-	1,943	24,00
24.12.2025	69,8	59,8	230,370	230,370	0,000	6,7	6,0	-	-	2,302	24,00
25.12.2025	72,6	62,0	230,330	230,330	0,000	7,7	6,0	-	-	2,453	24,00
26.12.2025	69,4	59,7	230,590	230,590	0,000	6,9	6,0	-	-	2,252	24,00
27.12.2025	67,3	58,0	231,840	231,840	0,000	7,6	6,0	-	-	2,151	24,00
28.12.2025	66,9	57,8	232,320	232,320	0,000	6,5	6,0	-	-	2,111	24,00
29.12.2025	67,2	58,2	232,890	232,890	0,000	6,5	6,0	-	-	2,112	24,00
30.12.2025	67,3	58,3	232,090	232,090	0,000	6,2	6,0	-	-	2,093	24,00
31.12.2025	67,2	58,2	232,830	232,830	0,000	5,9	6,0	-	-	2,074	24,00
01.01.2026	66,9	58,0	233,320	233,320	0,000	6,0	6,0	-	-	2,081	24,00
02.01.2026	66,9	57,9	233,120	233,120	0,000	6,1	6,0	-	-	2,108	24,00
03.01.2026	66,7	57,6	233,340	233,340	0,000	6,2	6,0	-	-	2,123	24,00
04.01.2026	67,0	57,9	232,900	232,900	0,000	5,9	6,0	-	-	2,116	24,00
05.01.2026	67,3	58,3	232,820	232,820	0,000	5,8	6,0	-	-	2,097	24,00
06.01.2026	66,2	57,6	233,020	233,020	0,000	5,9	6,0	-	-	2,009	24,00
07.01.2026	58,8	51,6	232,330	232,330	0,000	6,7	6,0	-	-	1,664	24,00
08.01.2026	64,4	56,1	231,750	231,750	0,000	8,0	6,0	-	-	1,940	24,00
09.01.2026	64,4	56,1	232,220	232,220	0,000	7,2	6,0	-	-	1,939	24,00
10.01.2026	64,0	55,8	231,700	231,700	0,000	6,5	6,0	-	-	1,898	24,00
11.01.2026	64,1	55,9	230,920	230,920	0,000	6,5	6,0	-	-	1,891	24,00
12.01.2026	62,6	54,8	231,290	231,290	0,000	6,4	6,0	-	-	1,817	24,00
13.01.2026	61,2	53,7	231,650	231,650	0,000	6,7	6,0	-	-	1,745	24,00
14.01.2026	62,6	54,7	231,300	231,300	0,000	6,7	6,0	-	-	1,830	24,00
15.01.2026	66,3	57,4	230,040	230,040	0,000	7,4	6,0	-	-	2,049	24,00
16.01.2026	69,8	59,9	230,230	230,230	0,000	6,2	6,0	-	-	2,279	24,00
17.01.2026	70,9	60,6	231,200	231,200	0,000	6,5	6,0	-	-	2,397	24,00
18.01.2026	70,2	60,0	230,780	230,780	0,000	6,2	6,0	-	-	2,334	24,00
19.01.2026	66,8	57,6	229,690	229,690	0,000	7,3	6,0	-	-	2,109	24,00
Итого	66,3	57,4	7185,350	7185,350	0,000	6,5	6,0	-	-	63,925	744,00

Всего к оплате

Q_п = **63,925** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **0,000** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:48:05 1