



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 71

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-01 № 6149 T_{хв} = 5,0 °C Версия ПО: 1.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	66,5	51,4	228,244	228,544	-0,301	7,8	7,3	-	-	3,435	24,00
21.12.2025	66,7	51,5	228,218	228,442	-0,224	7,8	7,3	-	-	3,454	24,00
22.12.2025	66,3	51,6	229,340	229,598	-0,258	7,8	7,4	-	-	3,374	24,00
23.12.2025	66,4	51,7	228,842	229,084	-0,242	7,8	7,4	-	-	3,360	24,00
24.12.2025	69,5	52,4	214,889	215,061	-0,171	7,7	7,3	-	-	3,670	24,00
25.12.2025	70,9	52,6	207,673	207,835	-0,162	7,7	7,3	-	-	3,810	24,00
26.12.2025	70,7	52,4	207,257	207,464	-0,208	7,7	7,3	-	-	3,792	24,00
27.12.2025	70,5	52,5	208,157	208,360	-0,203	7,7	7,3	-	-	3,752	24,00
28.12.2025	70,3	52,5	208,330	208,535	-0,205	7,7	7,3	-	-	3,706	24,00
29.12.2025	70,6	53,3	215,239	215,491	-0,252	7,9	7,5	-	-	3,736	24,00
30.12.2025	70,7	54,0	223,707	223,943	-0,235	8,1	7,7	-	-	3,750	24,00
31.12.2025	70,5	53,8	223,859	224,007	-0,147	8,1	7,7	-	-	3,722	24,00
01.01.2026	70,5	53,9	223,087	223,237	-0,150	8,1	7,7	-	-	3,708	24,00
02.01.2026	70,5	53,7	222,951	223,131	-0,180	8,1	7,7	-	-	3,748	24,00
03.01.2026	70,7	53,5	222,386	222,543	-0,157	8,1	7,7	-	-	3,812	24,00
04.01.2026	70,6	53,5	222,835	223,036	-0,201	8,1	7,7	-	-	3,806	24,00
05.01.2026	70,4	53,7	223,770	223,891	-0,121	8,1	7,7	-	-	3,733	24,00
06.01.2026	69,7	53,4	223,402	223,504	-0,101	8,1	7,7	-	-	3,638	24,00
07.01.2026	68,6	52,6	222,473	222,576	-0,103	8,1	7,7	-	-	3,560	24,00
08.01.2026	68,5	52,8	223,712	223,833	-0,121	8,1	7,7	-	-	3,518	24,00
09.01.2026	68,6	52,9	223,695	223,791	-0,096	8,1	7,7	-	-	3,526	24,00
10.01.2026	69,0	53,1	223,431	223,569	-0,138	8,1	7,7	-	-	3,559	24,00
11.01.2026	68,8	53,0	223,303	223,481	-0,178	8,1	7,7	-	-	3,526	24,00
12.01.2026	68,4	52,9	225,684	225,850	-0,166	8,1	7,7	-	-	3,509	24,00
13.01.2026	67,3	52,8	236,614	236,856	-0,242	8,1	7,7	-	-	3,429	24,00
14.01.2026	66,3	52,4	241,646	242,013	-0,367	8,1	7,6	-	-	3,368	24,00
15.01.2026	68,0	53,2	241,009	241,325	-0,316	8,1	7,6	-	-	3,572	24,00
16.01.2026	71,3	54,6	232,954	233,309	-0,354	8,1	7,6	-	-	3,895	24,00
17.01.2026	73,5	55,5	228,244	228,537	-0,293	8,0	7,6	-	-	4,114	24,00
18.01.2026	73,7	55,5	228,736	229,118	-0,383	8,0	7,6	-	-	4,145	24,00
19.01.2026	69,6	53,2	227,432	227,900	-0,468	8,1	7,6	-	-	3,741	24,00
Итого	69,5	53,1	6941,121	6947,865	-6,744	8,0	7,6	-	-	113,469	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	13594,710	13362,988	183,475	2070,78
20.01.2026 00:00	20535,830	20310,854	296,944	2814,78
	6941,120	6947,865	113,469	744,00

Всего к оплате

Qп = 113,469 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -6,744 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: