



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 24.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., д. 6

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024 № 801846

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: VZLJOT
76.30.02.60

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
24.12.2025	69,0	55,9	410,359	409,964	0,395	1,0	6,9	28,320	22,983	5,337	24,00
25.12.2025	70,9	56,6	402,891	402,482	0,409	1,0	6,9	28,578	22,854	5,724	24,00
26.12.2025	70,7	56,5	402,034	401,428	0,606	1,0	6,9	28,428	22,741	5,687	24,00
27.12.2025	70,5	56,5	402,578	401,769	0,810	1,0	6,9	28,377	22,773	5,604	24,00
28.12.2025	70,2	56,5	401,463	400,630	0,833	1,0	6,9	28,195	22,692	5,503	24,00
29.12.2025	70,6	56,9	405,295	404,174	1,121	1,0	7,1	28,620	23,066	5,554	24,00
30.12.2025	70,8	57,3	412,737	411,558	1,179	1,0	7,3	29,202	23,653	5,549	24,00
31.12.2025	70,4	57,2	412,925	411,677	1,248	1,0	7,3	29,071	23,621	5,450	24,00
01.01.2026	70,6	57,3	412,453	411,439	1,013	1,0	7,3	29,132	23,635	5,497	24,00
02.01.2026	70,4	57,0	411,724	411,324	0,400	1,0	7,3	29,007	23,508	5,499	24,00
03.01.2026	70,7	57,0	410,988	410,278	0,710	1,0	7,3	29,053	23,424	5,629	24,00
04.01.2026	70,6	57,0	411,490	410,583	0,907	1,0	7,3	29,049	23,454	5,595	24,00
05.01.2026	70,4	57,0	411,970	411,003	0,967	1,0	7,3	29,000	23,500	5,500	24,00
06.01.2026	69,9	56,8	411,112	410,452	0,660	1,0	7,3	28,748	23,378	5,369	24,00
07.01.2026	68,5	55,8	410,050	409,909	0,141	1,0	7,3	28,091	22,917	5,174	24,00
08.01.2026	68,5	55,9	410,665	410,610	0,055	1,0	7,3	28,142	23,013	5,129	24,00
09.01.2026	68,6	56,0	410,714	410,656	0,058	1,0	7,3	28,192	23,049	5,142	24,00
10.01.2026	68,9	56,1	410,801	410,721	0,079	1,0	7,3	28,325	23,107	5,218	24,00
11.01.2026	68,8	56,1	410,890	410,881	0,009	1,0	7,3	28,293	23,092	5,201	24,00
12.01.2026	68,4	55,9	411,913	411,896	0,017	1,0	7,3	28,186	23,070	5,116	24,00
13.01.2026	67,6	55,6	419,137	419,116	0,021	1,0	7,3	28,326	23,346	4,981	24,00
14.01.2026	66,3	54,8	426,019	426,015	0,003	1,0	7,3	28,254	23,388	4,866	24,00
15.01.2026	67,7	55,5	425,026	425,012	0,015	1,0	7,3	28,770	23,656	5,114	24,00
16.01.2026	70,9	57,3	419,269	419,256	0,013	1,0	7,3	29,698	24,087	5,611	24,00
17.01.2026	73,4	58,8	414,241	414,232	0,009	1,0	7,2	30,411	24,430	5,981	24,00
18.01.2026	74,0	59,2	414,202	414,187	0,015	1,0	7,2	30,653	24,556	6,097	24,00
19.01.2026	69,8	56,5	413,049	413,024	0,025	1,0	7,3	28,814	23,385	5,429	24,00
Итого	69,9	56,6	11115,994	11104,276	11,718	1,0	7,2	776,934	630,378	146,556	648,00

Всего к оплате

Q_п = 146,556 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = 11,718 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 15:30:46 1