



Ведомость потребления горячей воды по двум магистралям

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 14

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-
F) № ВА335

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	61,0	49,6	155,877	130,192	25,685	7,0	5,0	8,714	5,805	2,909	24,00
21.12.2025	60,8	49,3	158,999	128,706	30,292	7,0	5,0	8,831	5,692	3,139	24,00
22.12.2025	61,1	49,6	155,506	130,366	25,140	7,0	5,0	8,705	5,804	2,901	24,00
23.12.2025	61,3	49,9	154,455	130,448	24,008	7,0	5,0	8,678	5,849	2,829	24,00
24.12.2025	62,4	50,5	155,546	130,069	25,477	7,0	5,0	8,906	5,905	3,001	24,00
25.12.2025	62,7	50,6	157,044	129,816	27,228	7,0	5,0	9,048	5,912	3,136	24,00
26.12.2025	62,7	50,4	155,254	130,552	24,702	7,0	5,0	8,945	5,921	3,024	24,00
27.12.2025	62,4	50,1	156,862	130,173	26,690	7,0	5,0	8,971	5,865	3,107	24,00
28.12.2025	61,8	49,9	159,639	128,669	30,970	7,0	5,0	9,043	5,772	3,271	24,00
29.12.2025	62,2	50,2	155,767	130,310	25,457	7,0	5,0	8,893	5,886	3,007	24,00
30.12.2025	61,8	50,1	156,601	129,964	26,637	7,0	5,0	8,868	5,851	3,016	24,00
31.12.2025	61,4	49,8	159,826	127,024	32,802	7,0	5,0	8,978	5,687	3,290	24,00
01.01.2026	62,1	50,1	150,838	132,249	18,589	7,0	5,0	8,597	5,959	2,639	24,00
02.01.2026	62,0	49,9	151,362	132,070	19,292	7,0	5,0	8,606	5,928	2,678	24,00
03.01.2026	61,9	49,9	153,592	131,504	22,087	7,0	5,0	8,720	5,891	2,829	24,00
04.01.2026	61,7	49,5	153,471	131,516	21,954	7,0	5,0	8,686	5,848	2,837	24,00
05.01.2026	61,7	49,8	154,319	131,429	22,890	7,0	5,0	8,733	5,878	2,854	24,00
06.01.2026	61,6	49,7	155,074	131,098	23,977	7,0	5,0	8,751	5,856	2,895	24,00
07.01.2026	61,4	49,6	155,827	131,070	24,757	7,0	5,0	8,770	5,840	2,930	24,00
08.01.2026	61,6	49,8	155,117	131,181	23,936	7,0	5,0	8,752	5,867	2,885	24,00
09.01.2026	61,3	49,7	155,337	131,254	24,083	7,0	5,0	8,730	5,859	2,871	24,00
10.01.2026	61,4	49,7	154,411	131,329	23,082	7,0	5,0	8,691	5,870	2,821	24,00
11.01.2026	60,9	49,6	160,870	128,489	32,382	7,0	5,0	8,947	5,725	3,222	24,00
12.01.2026	61,4	50,2	152,547	127,989	24,558	7,0	5,0	8,584	5,778	2,806	24,00
13.01.2026	61,6	51,0	154,454	126,986	27,468	7,0	5,0	8,730	5,839	2,891	24,00
14.01.2026	61,5	50,0	155,134	130,072	25,062	7,0	5,0	8,746	5,845	2,901	24,00
15.01.2026	62,0	50,4	154,279	129,829	24,450	7,0	5,0	8,785	5,878	2,907	24,00
16.01.2026	63,4	51,2	153,916	131,214	22,703	7,0	5,0	8,976	6,051	2,924	24,00
17.01.2026	63,2	51,0	154,443	131,305	23,139	7,0	5,0	8,973	6,030	2,943	24,00
18.01.2026	62,8	50,7	158,004	129,775	28,230	7,0	5,0	9,106	5,929	3,177	24,00
19.01.2026	61,9	50,2	154,710	130,801	23,909	7,0	5,0	8,790	5,898	2,891	24,00
Итого	61,8	50,1	4819,084	4037,447	781,637	7,0	5,0	273,249	181,720	91,530	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = 91,530 ГКал

Всего к оплате за горячую воду M_п = 781,637 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: