



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 14

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА335

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	65,7	52,6	990,309	996,908	-6,600	7,0	5,0	-	-	12,942	24,00
21.12.2025	66,1	52,8	993,329	1000,070	-6,741	7,0	5,0	-	-	13,181	24,00
22.12.2025	65,9	52,8	997,492	1004,172	-6,680	7,0	5,0	-	-	13,068	24,00
23.12.2025	66,3	53,3	999,496	1006,197	-6,701	7,0	5,0	-	-	13,036	24,00
24.12.2025	66,5	53,9	1093,518	1100,560	-7,042	7,0	5,0	-	-	13,636	24,00
25.12.2025	65,5	53,7	1173,598	1180,676	-7,079	7,0	5,0	-	-	13,817	24,00
26.12.2025	65,5	53,8	1197,556	1204,757	-7,202	7,0	5,0	-	-	14,036	24,00
27.12.2025	65,7	54,1	1221,801	1229,033	-7,231	7,0	5,0	-	-	14,050	24,00
28.12.2025	64,9	53,6	1215,705	1222,683	-6,978	7,0	5,0	-	-	13,680	24,00
29.12.2025	65,3	54,1	1220,668	1227,680	-7,012	7,0	5,0	-	-	13,669	24,00
30.12.2025	64,8	53,8	1211,452	1218,230	-6,779	7,0	5,0	-	-	13,279	24,00
31.12.2025	64,3	53,4	1198,977	1205,622	-6,646	7,0	5,0	-	-	13,089	24,00
01.01.2026	64,1	53,2	1199,347	1205,990	-6,642	7,0	5,0	-	-	13,121	24,00
02.01.2026	64,3	53,2	1197,754	1204,496	-6,742	7,0	5,0	-	-	13,302	24,00
03.01.2026	64,1	52,9	1199,884	1206,662	-6,779	7,0	5,0	-	-	13,420	24,00
04.01.2026	64,4	53,1	1211,432	1218,365	-6,933	7,0	5,0	-	-	13,678	24,00
05.01.2026	64,4	53,3	1214,439	1221,230	-6,791	7,0	5,0	-	-	13,383	24,00
06.01.2026	63,8	53,0	1211,542	1218,118	-6,576	7,0	5,0	-	-	13,030	24,00
07.01.2026	62,7	52,2	1199,587	1205,878	-6,292	7,0	5,0	-	-	12,631	24,00
08.01.2026	62,7	52,3	1199,763	1205,978	-6,214	7,0	5,0	-	-	12,466	24,00
09.01.2026	62,7	52,3	1199,114	1205,299	-6,185	7,0	5,0	-	-	12,405	24,00
10.01.2026	63,2	52,6	1182,389	1188,651	-6,261	7,0	5,0	-	-	12,502	24,00
11.01.2026	63,4	52,6	1161,457	1167,745	-6,287	7,0	5,0	-	-	12,524	24,00
12.01.2026	62,2	52,5	1271,605	1277,686	-6,081	7,0	5,0	-	-	12,225	24,00
13.01.2026	60,9	52,0	1344,916	1350,761	-5,845	7,0	5,0	-	-	11,891	24,00
14.01.2026	61,9	52,3	1265,544	1271,559	-6,015	7,0	5,0	-	-	12,131	24,00
15.01.2026	64,6	53,7	1198,647	1205,322	-6,674	7,0	5,0	-	-	13,095	24,00
16.01.2026	67,8	55,5	1159,066	1166,514	-7,448	7,0	5,0	-	-	14,150	24,00
17.01.2026	70,3	56,6	1085,179	1093,171	-7,991	7,0	5,0	-	-	14,864	24,00
18.01.2026	70,2	56,5	1086,612	1094,591	-7,979	7,0	5,0	-	-	14,845	24,00
19.01.2026	67,3	54,8	1111,413	1118,657	-7,244	7,0	5,0	-	-	13,875	24,00
Итого	64,9	53,4	36213,591	36423,261	-209,670	7,0	5,0	-	-	411,019	744,00

Всего к оплате

Qп = 411,019 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -209,670 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 10:24:32 1