



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель:

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 84

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: КАРАТ-307

№ 53784423

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	70,0	56,0	662,018	662,018	0,000	5,5	4,4	-	-	9,192	24,00
21.12.2025	70,3	55,5	609,842	609,842	0,000	5,8	4,3	-	-	8,904	24,00
22.12.2025	70,0	54,2	527,848	527,848	0,000	5,8	4,3	-	-	8,317	24,00
23.12.2025	70,3	53,6	504,863	504,863	0,000	5,9	4,3	-	-	8,413	24,00
24.12.2025	73,2	59,0	796,657	796,657	0,000	5,4	4,4	-	-	11,312	24,00
25.12.2025	74,5	60,5	849,870	849,870	0,000	5,4	4,4	-	-	11,936	24,00
26.12.2025	73,9	58,3	721,326	721,326	0,000	5,6	4,4	-	-	11,146	24,00
27.12.2025	73,2	56,6	639,968	639,968	0,000	5,7	4,4	-	-	10,611	24,00
28.12.2025	72,4	55,7	603,563	603,563	0,000	5,7	4,3	-	-	10,072	24,00
29.12.2025	72,7	55,9	595,234	595,234	0,000	5,7	4,4	-	-	10,025	24,00
30.12.2025	72,3	55,4	574,756	574,756	0,000	5,8	4,4	-	-	9,694	24,00
31.12.2025	72,1	55,6	595,295	595,295	0,000	5,8	4,4	-	-	9,784	24,00
01.01.2026	71,8	56,3	631,886	631,886	0,000	5,6	4,4	-	-	9,847	24,00
02.01.2026	72,2	56,7	660,667	660,667	0,000	5,5	4,4	-	-	10,248	24,00
03.01.2026	72,0	57,8	762,140	762,140	0,000	5,5	4,4	-	-	10,702	24,00
04.01.2026	72,0	56,2	641,585	641,585	0,000	5,7	4,4	-	-	10,117	24,00
05.01.2026	71,8	54,5	536,265	536,265	0,000	5,9	4,4	-	-	9,282	24,00
06.01.2026	71,2	55,0	583,905	583,905	0,000	5,7	4,4	-	-	9,406	24,00
07.01.2026	70,2	55,7	665,134	665,134	0,000	5,7	4,4	-	-	9,634	24,00
08.01.2026	70,0	54,2	555,486	555,486	0,000	5,8	4,4	-	-	8,754	24,00
09.01.2026	70,1	55,3	636,052	636,052	0,000	5,6	4,4	-	-	9,419	24,00
10.01.2026	70,1	55,7	646,596	646,596	0,000	5,6	4,4	-	-	9,377	24,00
11.01.2026	70,0	55,6	643,741	643,741	0,000	5,6	4,4	-	-	9,294	24,00
12.01.2026	70,0	54,5	564,082	564,082	0,000	5,9	4,4	-	-	8,660	24,00
13.01.2026	69,8	53,8	525,648	525,648	0,000	5,9	4,4	-	-	8,328	24,00
14.01.2026	70,0	54,9	606,709	606,709	0,000	5,7	4,4	-	-	9,142	24,00
15.01.2026	72,3	59,8	748,736	748,736	0,000	5,5	4,4	-	-	9,334	24,00
16.01.2026	75,1	59,5	687,166	687,166	0,000	5,6	4,3	-	-	10,567	24,00
17.01.2026	76,0	59,8	688,665	688,665	0,000	5,6	4,3	-	-	11,129	24,00
18.01.2026	75,8	58,6	627,163	627,163	0,000	5,7	4,3	-	-	10,678	24,00
19.01.2026	73,2	57,0	628,539	628,539	0,000	5,7	4,3	-	-	10,174	24,00
Итого	71,9	56,4	19721,406	19721,406	0,000	5,7	4,4	-	-	303,500	744,00

Всего к оплате

Qп = 303,500 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 0,000 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 13:43:35 1