



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 05.01.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 1

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7М № 20-134846 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 2.21

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	65,0	55,9	172,585	0,000	172,585	7,1	7,1	-	-	1,574	24,00
21.12.2025	64,9	55,6	172,569	0,000	172,569	7,1	7,1	-	-	1,597	24,00
22.12.2025	63,4	54,7	172,784	0,000	172,784	7,1	7,1	-	-	1,508	24,00
23.12.2025	65,6	56,5	172,894	0,000	172,894	7,1	7,1	-	-	1,579	24,00
24.12.2025	68,9	58,6	172,177	0,000	172,177	7,1	7,1	-	-	1,773	24,00
25.12.2025	72,3	61,0	171,607	0,000	171,607	7,1	7,1	-	-	1,946	24,00
26.12.2025	69,4	59,0	171,866	0,000	171,866	7,1	7,1	-	-	1,801	24,00
27.12.2025	66,8	56,9	172,367	0,000	172,367	7,1	7,1	-	-	1,714	24,00
28.12.2025	66,6	56,8	172,576	0,000	172,576	7,1	7,1	-	-	1,694	24,00
29.12.2025	66,9	57,2	172,728	0,000	172,728	7,1	7,1	-	-	1,683	24,00
30.12.2025	67,0	57,4	173,161	0,000	173,161	7,1	7,1	-	-	1,673	24,00
31.12.2025	67,2	57,5	173,428	0,000	173,428	7,1	7,1	-	-	1,671	24,00
01.01.2026	66,9	57,3	172,979	0,000	172,979	7,1	7,1	-	-	1,654	24,00
02.01.2026	66,9	57,1	172,840	0,000	172,840	7,1	7,1	-	-	1,689	24,00
03.01.2026	66,5	56,7	172,443	0,000	172,443	7,1	7,1	-	-	1,694	24,00
04.01.2026	66,6	56,8	172,673	0,000	172,673	7,1	7,1	-	-	1,699	24,00
05.01.2026	67,2	57,3	57,686	0,000	57,686	7,1	7,1	-	-	0,573	8,00
Итого	67,0	57,2	2819,363	0,000	2819,363	7,1	7,1	-	-	27,522	392,00

Всего к оплате

Qп = **27,522** Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = **2819,363** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 15:27:03 1