



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Клинова, д. 9

Назначение: Теплоснабжение (блоки 1, 2, 3, 4)

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7

№ 16-043302

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 1.0

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	68,8	62,5	1280,334	1290,683	-10,349	7,1	7,1	-	-	8,016	24,00
21.12.2025	69,1	62,7	1281,127	1291,540	-10,413	7,1	7,1	-	-	8,198	24,00
22.12.2025	68,8	62,7	1250,931	1260,334	-9,402	7,1	7,1	-	-	7,701	24,00
23.12.2025	69,2	63,0	1252,756	1262,166	-9,410	7,1	7,1	-	-	7,774	24,00
24.12.2025	72,0	65,3	1341,719	1354,241	-12,522	7,1	7,1	-	-	8,999	24,00
25.12.2025	73,2	66,2	1369,542	1383,763	-14,221	7,1	7,1	-	-	9,646	24,00
26.12.2025	72,6	65,9	1366,245	1380,381	-14,135	7,1	7,1	-	-	9,201	24,00
27.12.2025	72,0	65,5	1362,842	1378,162	-15,320	7,1	7,1	-	-	8,851	24,00
28.12.2025	71,2	64,9	1312,388	1381,055	-68,667	7,1	7,1	-	-	8,281	24,00
29.12.2025	71,5	65,3	1344,622	1356,533	-11,911	7,1	7,1	-	-	8,369	24,00
30.12.2025	71,1	64,8	1328,914	1340,307	-11,393	7,1	7,1	-	-	8,292	24,00
31.12.2025	70,9	64,5	1316,931	1328,298	-11,367	7,1	7,1	-	-	8,424	24,00
01.01.2026	70,6	64,5	1327,281	1338,072	-10,792	7,1	7,1	-	-	8,218	24,00
02.01.2026	71,0	64,7	1345,285	1356,083	-10,798	7,1	7,1	-	-	8,520	24,00
03.01.2026	70,8	64,5	1358,635	1369,971	-11,336	7,1	7,1	-	-	8,627	24,00
04.01.2026	70,9	64,5	1343,447	1354,684	-11,237	7,1	7,1	-	-	8,579	24,00
05.01.2026	70,6	64,4	1323,316	1333,717	-10,402	7,1	7,1	-	-	8,196	24,00
06.01.2026	70,0	63,9	1328,870	1338,924	-10,054	7,1	7,1	-	-	8,159	24,00
07.01.2026	69,0	63,0	1347,463	1357,213	-9,750	7,1	7,1	-	-	8,040	24,00
08.01.2026	68,9	63,0	1319,121	1328,641	-9,519	7,1	7,1	-	-	7,701	24,00
09.01.2026	68,9	63,0	1343,936	1353,827	-9,891	7,1	7,1	-	-	7,937	24,00
10.01.2026	69,0	63,0	1360,062	1370,415	-10,353	7,1	7,1	-	-	8,061	24,00
11.01.2026	68,8	62,9	1349,108	1359,629	-10,521	7,1	7,1	-	-	8,022	24,00
12.01.2026	68,8	63,2	1364,540	1374,770	-10,230	7,1	7,1	-	-	7,739	24,00
13.01.2026	68,7	63,1	1386,066	1396,413	-10,348	7,1	7,1	-	-	7,689	24,00
14.01.2026	68,9	63,2	1363,678	1373,858	-10,180	7,1	7,1	-	-	7,782	24,00
15.01.2026	71,0	64,8	1366,954	1378,894	-11,941	7,1	7,1	-	-	8,537	24,00
16.01.2026	73,8	67,1	1347,673	1361,120	-13,447	7,1	7,1	-	-	9,032	24,00
17.01.2026	74,7	67,6	1322,266	1336,524	-14,258	7,1	7,1	-	-	9,406	24,00
18.01.2026	74,6	67,3	1309,310	1323,467	-14,157	7,1	7,1	-	-	9,521	24,00
19.01.2026	72,0	65,2	1303,172	1314,945	-11,773	7,1	7,1	-	-	8,765	24,00
Итого	70,7	64,4	41318,533	41728,629	-410,095	7,1	7,1	-	-	260,283	744,00

Всего к оплате

Q_п = **260,283** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **-410,095** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:48:01 1